UV-8 eco

MADE IN GERMANY

LIGHT . SPEED . **DISINFECTION**

UV-8 eco KLW

KURZANLEITUNG
ab Seite 86

QUICK GUIDE
from page 86

GUIDE RAPIDE
à partir de la page 86

GUÍA RÁPIDA
desde la página 86

BETRIEBSANLEITUNG

UV-8 eco Wasserdesinfektionseinheit

OPERATING MANUAL

UV-8 eco water disinfection unit

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

UV-8 eco dispositif de désinfection de l'eau

WM aquatec

Lieber WM aquatec Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer UV-8 eco. Sie halten hiermit ein innovatives Produkt in der Hand, welches zukunftsweisend und dennoch schon heute verfügbar ist.

Bei sachgemäßem Gebrauch und einem ganzheitlich hygienisch betriebenen Frischwassersystem garantieren wir Ihnen zu jeder Zeit, an jedem Ort der Welt, hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Tipps zum ganzheitlich hygienischen Betrieb Ihres Frischwassersystems finden Sie auch in dieser Betriebsanleitung.

Auf dem Gebiet der mobilen Wasseraufbereitung sind wir gerne Ihr vertrauensvoller Ansprechpartner und wünschen Ihnen stets hygienisch einwandfreies sowie genussvolles Trinkwasser!

Es grüßen Sie herzlichst die Gebrüder Würtemberger und Hannes Runknagel

Stephan Würtemberger
Geschäftsführer

Michael Würtemberger
Geschäftsführer

Hannes Runknagel
Geschäftsführer

Diese Betriebsanleitung ist eine

Originalbetriebsanleitung	☑
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	☐

Aufbewahrung
Die Betriebsanleitung ist für die weitere Verwendung aufzubewahren. Sie sollte stets griffbereit sein.

Urheberschutz
© 2025 WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Str. 22, D-73268 Erkenbrechtsweiler
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der WM aquatec GmbH & Co. KG
Stand: August 2025 | **Auflage:** 1

Dieses Produkt entspricht der Verordnung über die allg. Produktsicherheit (EU) 2023/988

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlegende Angaben 5

1.1 Kontakt EU 5
1.2 Kundendienst und Zubehör- bzw. Ersatzteilbestellung 5
1.3 Angaben zum Dokument 5
1.4 Gewährleistung, Haftungsbeschränkung 5
1.4.1 Reparaturen/Beschädigungen 5

2. Sicherheit 6

2.1 Grundlegende Hinweise 6
2.2 Verbot eigenmächtiger Veränderungen des Produkts 6
2.3 Erklärung der Symbole und Hinweise 6
2.4 Symbole, Warnungen 6
2.4.1 Symbole, die an der Anlage angebracht sind 7
2.5 Mindestqualifikationen im Umgang mit dem Produkt 7
2.6 Bestimmungsgemäße Verwendung 7
2.7 Risiken 8
2.7.1 Risikominderung Allgemein 8
2.7.2 Risikominderung im Frischwassersystem 8
2.7.3 Melde- u. Störsignale 8

3. Beschreibung der UV-8 eco 9

3.1 Allgemeine Beschreibung UV-Einheit 9
3.1.1 Funktion UV-C Entkeimung 9
3.1.2 Vorteile der UV-Einheit 9
3.1.3 Intelligentes Onboard-Monitoring 9
3.2 Übersicht und Lieferumfang 10
3.3 Technische Daten 11
3.3.1 Identifikationsdaten des Produkts 11
3.3.2 Typenschild 11
3.3.3 Anschlüsse Wasser 11
3.3.4 Anschlüsse Elektrik 11
3.3.5 Gewichte und Abmessungen 12
3.3.6 Elektrische Daten 12
3.3.7 Betriebs- und Umgebungsbedingungen 12
3.3.8 Empfohlener Flächenraum zur Installation der UV-Einheit 13
3.4 Bedien- und Signalelemente 14
3.4.1 Lage von Bedien- und Signalelementen 14
3.4.2 Signal-LED 14

4. Installation und Inbetriebnahme 15

4.1 Sicherheitsvorschriften 15
4.2 Vorbereitungen 15
4.3 Installation und Inbetriebnahme 16
4.3.1 Installationsort 16
4.3.2 Installation Gehäuse 17
4.3.3 Anschluss an Wasserleitungen (Bsp.: Frischwassersystem Wohnmobil) 17

4.3.4 Lösen von Einsteck-Verbindern ... 20
4.3.5 Energieversorgung ... 21
4.3.6 Elektrischer Anschluss ... 21
4.4 Erstinbetriebnahme ... 23
4.4.1 Sichtkontrolle ... 23

5. Betrieb ... 23

5.1 Sicherheitsvorschriften ... 23
5.2 Anforderungen an „Bediener" der UV-Einheit ... 23
5.3 Prüfungen vor dem Betrieb ... 23
5.4 Einschalten ... 23
5.5 Sichtkontrolle ... 24
5.6 Betriebsmodi ... 24
5.6.1 Standbymodus ... 24
5.6.2 Betriebsmodus ... 24
5.6.3 Reservemodus ... 24
5.7 Überwinterung ... 24

6. Fehlersuche und Störungsbeseitigung ... 25

6.1 Sicherheitsvorschriften ... 25
6.2 Anforderungen an die ausführende Person ... 25
6.3 Signalmeldungen ... 25
6.4 Störungsbeseitigung ... 26

7. Reinigung ... 27

7.1 Sicherheitsvorschriften ... 27
7.2 Anforderungen an die durchführende Person ... 27
7.3 Empfohlene Reinigungsmittel ... 27
7.4 Empfohlenes Reinigungsintervall ... 27

8. Deinstallation/Außerbetriebnahme ... 27

8.1 Sicherheitsvorschriften ... 27
8.2 Durchführung ... 28
8.3 Lagerung ... 28

9. Entsorgung ... 28

10. Ersatzteile und Zubehör ... 29

10.1 Ersatzteilliste ... 29
10.2 Empfohlenes Zubehör ... 29

1. GRUNDLEGENDE ANGABEN

1.1 Kontakt EU

Anschrift	WM aquatec GmbH & Co. KG Uracher Straße 22 73268 Erkenbrechtsweiler
Telefon	+49 (0) 7026 / 93 210 90
Mail	info@wm-aquatec.de
Internet	www.wm-aquatec.de

1.2 Kundendienst und Zubehör- bzw. Ersatzteilbestellung

Kontaktdaten Kundendienst siehe oben. Informationen zur Zubehör- bzw. Ersatzteilbestellung finden Sie im ***Kapitel Ersatzteile und Zubehör (S.29)*** sowie unter www.wm-aquatec.de.

1.3 Angaben zum Dokument

Dokumentbezeichnung: UV-8 eco_Betriebsanleitung_V01_2025
Stand: August 2025
Erstellungsdatum: 11.08.2025

1.4 Gewährleistung, Haftungsbeschränkung

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie wurden sorgfältig geprüft. Dennoch können wir keine Haftung für Fehler übernehmen.

Alle Angaben und Hinweise für Bedienung und Wartung erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Für etwaige Fehler oder Unterlassungen haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche im Rahmen der im Kaufvertrag eingegangenen Gewährleistungsverpflichtungen. Ansprüche auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund derartige Ansprüche hergeleitet werden, sind ausgeschlossen.

Es wird empfohlen, bei Unklarheiten oder speziellen Fragen zur Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung etc. - die Unterstützung ihres Fachhändlers/Werkstatt oder direkt der Fa. WM aquatec GmbH & Co. KG in Anspruch zu nehmen.

1.4.1 Reparaturen/Beschädigungen

Reparaturen am Produkt sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

- Nehmen Sie deshalb keine Änderungen oder Ergänzungen am Produkt vor.
- Beim Öffnen des Gehäuses erlöschen jegliche Garantie- u. Gewährleistungsansprüche.
- Bei Beschädigungen muss die UV-Einheit demontiert und an den Hersteller eingesandt werden.

2. SICHERHEIT

2.1 Grundlegende Hinweise

Das Produkt wurde herstellerseitig einer Funktionsprüfung unterzogen. Konstruktion und Ausführung des Produkts entsprechen dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Produkt sind in lesbarem Zustand zu halten.

- Betreiben Sie das Produkt nur, wenn dieses voll funktionsfähig ist.
- Stellen Sie vor dem Einschalten des Produkts sicher, dass dadurch niemand gefährdet werden kann.
- Überprüfen Sie, je nach Nutzerverhalten, in regelmäßigen Abständen das Produkt auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit.
- Reagieren Sie auf Störungen umgehend, welche die Betriebssicherheit beeinträchtigen.

Information!
Wenden Sie sich bei offenen Fragen an den Ansprechpartner ihres Fachhändlers/Werkstatt oder direkt an die Fa. WM aquatec GmbH & Co. KG.

2.2 Verbot eigenmächtiger Veränderungen des Produkts

Die Sicherheit des Produkts kann durch Umbauten oder Veränderungen jeglicher Art beeinträchtigt werden.

2.3 Erklärung der Symbole und Hinweise

Wenn beim Betrieb bzw. der Wartung eine Gefährdung besteht wird in dieser Betriebsanleitung darauf hingewiesen. Je nach Gefährdungsgrad werden die folgenden Formulierungen genutzt:

Warnung!
Ein Warnsymbol mit dem Text **Warnung** bedeutet eine möglicherweise drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann **schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen.**

Vorsicht!
Ein Warnsymbol mit dem Text **Vorsicht** bedeutet eine möglicherweise gefährliche Situation.
Das Nichtbeachten dieser Hinweise **kann leichte Verletzungen zur Folge haben oder zu Sachbeschädigungen führen.**

Information!
Unter diesem Symbol erhalten Sie Anwendungstipps für den sachgerechten Umgang mit dem Produkt. Diese helfen Ihnen die Funktionen des Produkts optimal zu nutzen und Störungen zu vermeiden.

2.4 Symbole, Warnungen

Beachten Sie alle direkt am Produkt angebrachten

- Sicherheitshinweise u. Warnsymbole
- Kennzeichen für Anschlüsse und Durchflussrichtung

Halten Sie diese in vollständig lesbarem Zustand.

2.4.1 Symbole, die an der Anlage angebracht sind

Symbol	Erklärung
UV-C Strahlung	Vorsicht vor ultravioletter (UV-C) Strahlung

Tabelle 1: Symbole, die an der Anlage angebracht sind

2.5 Mindest-Qualifikationen im Umgang mit dem Produkt

Tätigkeit	Mindest-Personenqualifikation
Montage/Inbetriebnahme	Handwerklich versierte Personen mit Erfahrungen elektrischer Installationen im Kleinspannungsbereich
Betrieb/Reinigung	Personen, die über die Betriebsanleitung instruiert wurden
Fehlersuche und Störungsbeseitigung	Handwerklich versierte Personen mit Erfahrungen elektrischer Installationen im Kleinspannungsbereich
Abbau, Entsorgung	Handwerklich versierte Personen mit Erfahrungen elektrischer Installationen im Kleinspannungsbereich

Tabelle 2: Mindest-Qualifikationen im Umgang mit dem Produkt

2.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich bestimmt für:

- die Desinfektion bzw. Entkeimung von klarem, schwebstofffreiem Wasser (Trübungswert <1 NTU und UVT Wert von über 90%*) mittels UV-C Strahlung im Wellenlängenbereich von 265 ± 5 nm
- den mobilen Einsatz wie z.B. in Reisemobilen, Bussen, Booten und Yachten, Offroadfahrzeugen, Foodtrucks etc. - zusammenfassend in nicht ortsfesten Anlagen gemäß DIN 2001-2
- den stationären Einsatz in Gebäuden

** Der UVT-Wert (UV-Transmission) zeigt, wie gut UV-C-Licht durch Wasser dringen kann. Er wird in Prozent gemessen – 100 % heißt: Licht geht ungehindert durch. Bei niedrigem UVT-Wert (z. B.durch Trübung oder Farbe) wirkt UV-Desinfektion schlechter. Optimal sind UVT-Werte über 90 %.*

Jegliche andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist ein Missbrauch des Produkts. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Betreiber. Die Betriebssicherheit des Produkts ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Bei bestimmungswidrigem Gebrauch können Gefahren auftreten.

2.7 Risiken

Die UV-Einheit gewährleistet eine vollautomatische Desinfektion des Wassers. Jedoch besteht das Risiko, dass die Entkeimungsleistung geringer ausfällt, wenn trübes oder mit Schmutzpartikeln beladenes Wasser desinfiziert werden soll. Zudem können eingetragene Schmutzstoffe die Strahlungsintensität beeinflussen, wenn sich diese vor der Lichtquelle ablagern. Ebenso kann es, je nach Wasserqualität und Temperatur des Wassers, vor der UV-Einheit (z.B. im Frischwassertank oder Leitungssytem) sowie in den Leitungen nach der UV-Einheit zu einer Wiederverkeimung des desinfizierten Wassers kommen.

2.7.1 Risikominderung Allgemein

Das zu desinfizierende Wasser darf einen Trübungswert von 1 NTU nicht überschreiten. Dies kann mit einer Filtration vor der UV-Einheit realisiert werden. Zusätzlich sollte das (Frisch-)Wassersystem in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Im **Kapitel Reinigung (S.27)** finden Sie die empfohlenen Reinigungsintervalle..



Abbildung 1: Installationsempfehlung in einem mobilen Frischwassersytem

2.7.2 Risikominderung im Frischwassersystem

Wie diese Risiken ausgeschlossen werden können, zeigt Abbildung 1, ein Praxisbeispiel wie ein Frischwassersystem ganzheitlich hygienisch betrieben werden kann.
Als ersten Schritt empfehlen wir eine Vorfiltration ❶ (hier: WM Filter), sowie eine Konservierung des Wassers (hier: Silbernetz Flex) ❷.
Die Konservierung erstreckt sich über das gesamte Frischwassersystem und mindert eine Nachverkeimung bzw. zusätzliche Verkeimung des Wassers während der Speicherung. Danach durchläuft das Wasser die UV-Einheit und wird frisch bei der Wasserentnahme desinfiziert ❸.
Eine mindestens jährlich stattfindende Systemreinigung/Desinfektion rundet den hygienischen Betrieb hervorragend ab (***siehe auch Kapitel Reinigung (S.27)***).

2.7.2 Melde- u. Störsignale

Die UV-Einheit gibt verschiedene optische Meldungen und Störmeldungen aus. Signale der Signal-LED siehe ***Kapitel Signalmeldungen (S.25)***.

3. BESCHREIBUNG DER UV-8 ECO

3.1 Allgemeine Beschreibung UV-Einheit

WARTUNGSFREI | NACHHALTIG | OHNE CHEMIE
Ob Stellplatz oder Wildcamping - die vollautomatische UV-8 eco von WM aquatec bereitet Dein Wasser selbstständig auf und sorgen dank innovativer UV-C LED Technologie für eine sichere Entkeimung von bis zu 99,999% direkt bei der Wasserentnahme - weltweit!

Nachhaltig und wartungsfrei
Die im Reaktor verwendeten LEDs von Osram garantieren einen energieeffizienten Betrieb - und das ganz ohne Lampenwechsel. Einmal eingebaut stellt die UV-8 eco 10.000 Stunden Wasserentnahme sicher und das bei unbegrenzten Schaltzyklen.

Einfach überall nachrüstbar
Mit 8 l/min Durchfluss ideal für Reisemobile, Yachten, Foodtrucks mit bis zu 3 Entnahmestellen, aber auch im stationären Einsatz z.B. unter der Spüle. Die Plug & Play-Lösung überzeugt durch inteligente Anschlüsse, hochwertige Gehäuse und integrierte Funktionsüberwachung.

3.1.1 Funktion UV-C Entkeimung

Wasser Desinfektion mittels UV-C Strahlung ist eine seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzte Wasseraufbereitungs-Technologie, die unter anderem in der öffentlichen Trinkwasserversorgung, in medizinischen Bereichen und in der Industrie zum Einsatz kommt. Das zu desinfizierende Wasser wird mit kurzwelligem UV-Licht im Bereich von 240 - 290 Nanometern bestrahlt. Die in der DNA enthaltene Erbinformation der Mikroorganismen adsorbiert die Energie der UV-C Strahlung und wird zerstört. Mikroorganismen, wie z.B. Viren und Bakterien können mittels UV-C Strahlung effektiv inaktiviert und an der Vermehrung gehindert werden. Dieser rein physikalische Prozess ermöglicht eine Entkeimung des Wassers (bis zu 99,999%) - ohne chemische Desinfektionsmittel.

3.1.2 Vorteile der UV-8 eco

- Wasserdesinfektion – 100% ohne Chemie
- die kleinste UV-C LED Einheit ihrer Art
- für alle Fahrzeuge und Pumpensysteme (12/24 VDC)
- Durchfluss bis 8 Liter/ Minute
- UV-Einheit positionsunabhängig installierbar
- Inkl. Durchflusssensor mit 50cm Kabellänge - positionsunabhängig installierbar
- OnBoard Funktionsüberwachung
- Optische Statusanzeige
- Ohne Kompromisse – hygienisch einwandfreies Wasser weltweit

3.1.3 Intelligentes Onboard-Monitoring

Ein sicherer Betrieb der UV-Einheit ist durch integrierte Strom- bzw. Funktionsüberwachung, Lebensdauerüberwachung und Signalgebung (optisch) sichergestellt.

3.2 Übersicht und Lieferumfang



Abbildung 2: Lieferumfang

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	UV-8 eco (Reaktor mit Halterung u. Steuereinheit)	4	Wasseranschluss-Set **(Karton Nr.1)**
2	Schutzkappen	5	Elektrisches Anschluss-Set **(Karton Nr.2)**
3	Durchflusssensor	6	Service-Card

Tabelle 3: Lieferumfang

3.3 Technische Daten

3.3.1 Identifikationsdaten des Produkts

Produktbezeichnung	UV-8 eco
Artikelnummer	UV-8-ECO
Seriennummer	siehe Typenschild bzw. Service-Card
Produktionsdatum	siehe Typenschild bzw. Service-Card

Tabelle 4: Identifikationsdaten des Produkts

3.3.2 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der UV-Einheit.

3.3.3 Anschlüsse Wasser

Die UV-Einheit ist bestimmt für den Betrieb mit folgenden Wasseranschlüssen

Bezeichnung	im Lieferumfang
Einsteck-Schlauchtülle 10 mm	ja
Einsteck-Schlauchtülle 12 mm	ja
Winkelverbinder 3/8“	ja
Wasseranschluss-Adapter 12 mm	nein
Wasseranschluss-Adapter 15 mm	nein
Wasseranschluss-Set Home (3/8“)	nein

Tabelle 5: Anschlüsse Wasser

Kompatible Anschluss-Adapter finden Sie im ***Kapitel Ersatzteile und Zubehör (S.29)***, im Zubehörfachhandel sowie auf der Homepage des Herstellers www.wm-aquatec.de.

3.3.4 Anschlüsse Elektrik

Die UV-Einheit ist bestimmt für den Betrieb mit folgenden elektr. Anschlüssen

Bezeichnung	im Lieferumfang
Elektrisches Anschluss-Set **(Karton Nr.2)**	ja
Netzteil Home (110 - 230 VAC)	nein

Tabelle 6: Anschlüsse Elektrik

3.3.5 Gewichte und Abmessungen

Gewicht	0,23 kg
Breite x Höhe x Tiefe	96 x 143 x 70 mm
Durchmesser Befestigungs-Löcher	4,5 mm

Tabelle 7: Gewichte und Abmessungen



3.3.6 Elektrische Daten

Weitere Angaben zur Elektrik finden Sie im ***Kapitel Elektrischer Anschluss (S.21)***

Spannung	11-30 VDC
Strom	max. 0,4 A
Leistungsaufnahme	max. 4 W
empf. elektrische Absicherung	1 A

Tabelle 8: Elektrische Energieversorgung

3.3.7 Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperaturen	Min.	Max.
Lagerung, Transport	0 °C	+50 °C
Betrieb	0 °C	+35 °C

Tabelle 9: Umgebungstemperaturen

Luftfeuchtigkeit	Min.	Max.
Lagerung, Transport	-	80 %
Betrieb	20 %	80 %

Tabelle 10: Luftfeuchtigkeit

Wassertemperaturen	Min.	Max.
Wassertemp.	1	+40 °C

Tabelle 11: Wassertemperaturen

Lebensdauer	Min.	Max.
Betriebsstunden (im Betriebsmodus)	-	10.000 h

Tabelle 12: Lebensdauer

Durchfluss	Min.	Max.
Volumenstrom	0,3 l/min	8 l/min

Tabelle 13: Durchfluss

Entkeimungsleistung*	Durchfluss	Bestrahlungsdosis
99,999 %	2 l/min	40 mJ/cm²
99,99 %	5 l/min	16 mJ/cm²
99,9 %	8 l/min	10 mJ/cm²

**Reduktion von E.Coli, gemessen bei Trübungswert < 1 NTU und UVT > 98%*

Tabelle 14: Entkeimungsleistung

Betriebsdruck	Min.	Max.
Betriebsdruck	-	6,9 bar

Tabelle 15: Betriebsdruck

Information!

Beachten Sie bei den Druckangaben auf den Typenschildern der Pumpe, dass der Druck im System erheblich höher sein kann, wenn es sich z.B. um sehr kurze und starre Leitungen handelt. Produkt nur innerhalb eines geschlossenen Raumes lagern und betreiben, möglichst schwingungsfrei montieren, Hitzestau vermeiden und vor Feuchtigkeit schützen.

3.3.8 Empfohlener Flächenraum zur Installation der UV-Einheit

Für Installationsarbeiten und zur ergonomischen Bedienung wird folgender Platzbedarf zur Installation empfohlen:

Installation an einer Wand: (Durchflusssensor am Wasserausgang des Reaktors) 20 x 23 x 15 cm (B x H x T)

Installation an der Wand: (Durchflusssensor am Wassereingang des Reaktor) 25 x 18 x 15 cm (B x H x T)

Abbildung 3: Empfohlener Flächenraum zur Installation der UV-Einheit

3.4 Bedien- und Signalelemente

3.4.1 Lage von Bedien- und Signalelementen

Abbildung 4: Lage von Bedien- und Signalelementen

Pos.	Bezeichnung
1	Signal-LED

Tabelle 16: Lage von Bedien- und Signalelementen

3.4.2 Signal-LED

Die Signal-LED befindet sich im eckigen, michigen Gehäuse der Steuereinheit auf der Rückseite der UV-Einheit und leuchtet in den Farben Blau und Rot (siehe *Abbildung 4)*. Bei rot leuchtender LED ist stets die Wasserentnahme zu stoppen und mit Hilfe der Betriebsanleitung das optische Signal der Signal-LED zu interpretieren. Die Bedeutungen der optischen Meldungen hierzu finden Sie im ***Kapitel Signalmeldungen (S.25)***.

4. INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

Information!
Die Installation und Inbetriebnahme der UV-Einheit ist entweder von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen oder von einer technisch versierten Person (siehe auch ***Kapitel Mindestqualifikationen im Umgang mit dem Produkt (S.7)***).

4.1 Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bei der Installation und Inbetriebnahme die Hinweise im ***Kapitel Sicherheit (S.6)***.

UV-C Strahlung

Vorsicht!
- UV-C Strahlung kann Haut- u. Augenschäden verursachen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der UV-Einheit.
- Schauen Sie nie im eingeschalteten Zustand der UV-Einheit in die Öffnungen der Wasseranschlüsse.
- Betreiben Sie die UV-Einheit nur im unbeschädigten und geschlossenen Zustand des Gehäuses.
- Achten Sie auch auf andere Personen und verweisen Sie diese aus dem Gefahrenbereich.

4.2 Vorbereitungen

Für eine reibungslose Installation empfehlen wir folgendes Werkzeug bzw. Befestigungsmaterial:

- 2x Schrauben, bei Bedarf 2x Dübel zur Befestigung der UV-Einheit (entsprechend den Materialeigenschaften der Befestigungsfläche)
- Akkuschrauber mit entsprechendem Bitaufsatz, bei Bedarf ein Bohrer bzw. Schraubendreher
- Meterstab und Bleistift
- entsprechender Schraubendreher
- Werkzeug zum Durchtrennen des Schlauches bzw. Rohres (entsprechend den Materialeigenschaften)
- Abmantelwerkzeug (oder Messer) zum evtl. Abmanteln der Anschlussleitung.
- Multimeter zur Spannungsmessung

Vergewissern Sie sich im Vorfeld der Installation, dass

a. die Wasseranschlussleitungen leer sind und bei der Installation kein Wasser unkontrolliert austreten kann.
b. die Wasseranschlussleitungen kompatibel mit den Wasseranschlüssen der UV-Einheit sind.
c. die Wasseranschlussleitungen lang genug sind, um diese spannungsfrei an der UV-Einheit anschließen zu können – falls nicht, verlängern Sie diese im Vorfeld.
d. die elektrischen Anschlussleitungen (Litzen) vor Ort kompatibel mit den im Lieferumfang enthaltenen Verbindungsklemmen sind (Aderquerschnitt 0,2...4 mm^2)) – falls nicht, besorgen Sie sich im Vorfeld geeignete Anschlussverbinder.
e. sich die bordseitigen Anschlussleitungen räumlich in Anschlussnähe des Anschlusskabels der UV-Einheit befinden – falls nicht, verlängern Sie diese im Vorfeld
f. der maximale Druck im Leitungssystem den max. Betriebsdruck der UV-Einheit nicht übersteigt (siehe auch ***Kapitel Betriebs- u. Umgebungsbedingungen (S.12)***)
g. Sie auch nach der Installation freien Zugang zur UV-Einheit haben.

4.3 Installation & Inbetriebnahme

4.3.1 Installationsorte



Abbildung 5: Installationsorte

Warnung!

Die UV-Einheit und der Durchfluss-Sensor müssen IMMER in der selben Leitung installiert sein! Zwischen UV-Einheit und Durchfluss-Sensor darf NIEMALS ein Abzweig (z.B. ein T-Stück, Y-Verbinder etc.) installiert sein, da ansonsten keine korrekte Ansteuerung der UV-Einheit gegeben ist!

Information

- Die Tragfähigkeit der Befestigungsfläche (Wand) muss für die Last des Produkts geeignet sein.
- Vergewissern sie sich, dass vor/hinter der Befestigungsfläche keine anderen Versorgungsleitungen (Strom, Gas etc.) beschädigt werden.
- Den benötigten Flächenraum der UV-Einheit finden Sie im ***Kapitel Technische Daten (S.11)***
- Der Aufstellort muss trocken und sauber sein.
- Die Umgebungsbedingungen für Lagerung & Betrieb müssen erfüllt werden (siehe ***Betriebs- und Umgebungsbedingungen (S.12)***).
- Für die notwendigen Arbeiten muss ein ausreichender Zugang gewährleistet sein.
- Der Platzbedarf im Umfeld der UV-Einheit für Betrieb, Reinigung & Fehlersuche muss berücksichtigt werden.
- Der Arbeitsplatz muss ausreichend beleuchtet sein.

4.3.2 Installation Gehäuse

1. Richten sie den Reaktor in die gewünschte Position aus und schrauben sie die Schraube der Reaktorhalterung ❶ fest.
2. Befestigen Sie die UV-Einheit (Abbildung 6) mit 2 geeigneten Schrauben. Die Installation kann Position unabhängig erfolgen. Jedoch ist die Anbringung an einer senkrechten Wand mit dem Wasserausgang (OUT) nach unten die empfohlene Installation, vor allem, um ein Abfließen des Wassers bei der Systementwässerung (Überwinterung) zu gewährleisten
3. Überprüfen Sie die durchgeführte Arbeit auf Festigkeit der Verbindung.



WICHTIG: Beachten sie bei der Installation die Durchflussrichtung. Einen geeigneten Hinweis finden sie u.a. an den Wasseranschlüssen der UV-Einheit (Kennzeichnung IN und OUT)

Abbildung 6: empfohlene Installation der UV-8 eco an einer Wand (Wasseranschluss OUT nach unten ausgerichtet)

4.3.3 Anschluss an Wasserleitungen (Bsp.: Frischwassersystem Wohnmobil)

HINWEIS: Für diese Arbeitsschritte benötigen Sie die Teile des Wasseranschluss-Sets (Karton Nr.1).

1. Durchtrennen Sie gemäß *Abbildung 7* die Wasserleitung an der gewünschten Installationsstelle. Sorgen Sie bei Schläuchen für einen geraden Schnitt.
2. Schieben Sie den Schlauch, kommend von der Pumpe, auf die im Lieferumfang enthaltene, passende „Einsteck-Schlauchtülle" und befestigen diese mit einer Schlauchschelle (*Abbildung 8 und 9a*).
   Anmerkung: Für die Verwendung des" Wasseranschluss-Adapters 12 bzw. 15mm" mit Stecksystem für z.B. UniQuick u. Whale System (nicht im Lieferumfang enthalten) beachten Sie *Abbildung 9b.*
3. Schieben Sie den Schlauch, abgehend von der UV-Einheit, auf die im Lieferumfang enthaltene, passende „Einsteck-Schlauchtülle" und befestigen diese mit einer Schlauchschelle (*Abbildung 8 und 9a*).
   Anmerkung: Für die Verwendung des" Wasseranschluss-Adapters 12 bzw. 15mm" mit Stecksystem für z.B. UniQuick u. Whale System (nicht im Lieferumfang enthalten) beachten Sie *Abbildung 9b.*
4. Entfernen sie die Sicherungsringe am Durchflusssensor (Abbildung 10).
   Je nach Installationswunsch schieben sie den den Durchflusssensor auf den Wasseranschluss „IN oder „OUT" des Reaktors (*Abbildung 11a und Abbildung 11b*).
   WICHTIG: Beachten Sie die Durchflussrichtung am Durchfluss-Sensor (gekennzeichnet durch einen Pfeil).
   Stecken sie nun den im Lieferumfang enthaltenen Winkelverbinder auf den freien Wasseranschluss des Reaktors (je nachdem wo sich der Durchflusssensor befindet *(Abbildung 11c)*)
5. Führen Sie nun die Schläuche bis zum Anschlag direkt in die Wasseranschlüsse der UV-Einheit (*Abbildung 12a und 12b*).
   Sichern Sie in allen Fällen sämtliche Steck-Verbindungen mit den im Lieferumfang enthaltenen „Sicherungs-Ringen" (*Abbildung 13*).
6. Überprüfen Sie alle Verbindungen auf korrekten Sitz und eine spannungsfreie Anbindung an die UV-Einheit (*Abbildung 14a und 14b*).



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9a



Abbildung 9b



Abbildung 10



Abbildung 11a



Abbildung 11b



Abbildung 11c



Abbildung 12a



Abbildung 12b



Abbildung 13



Abbildung 14a



Abbildung 14b

4.3.4 Lösen von Einsteck-Verbindern

Sollte es notwendig sein, eine Einsteck-Verbindung zu lösen, gehen Sie bitte wie folgt vor (*Abbildung 15*). Entfernen Sie zuerst den Sicherungs-Ring (1). Das Halteelement mit den Fingern oder unter Zuhilfenahme einer Lösehilfe (z.B. Sicherungsring) zurückdrücken und festhalten (2). Das eingesteckte Rohr bzw. der Schlauch kann nun entfernt werden (3).



Abbildung 15

4.3.5 Energieversorgung

HINWEIS: Für diese Arbeitsschritte benötigen Sie die Teile des Elektrischen Anschluss-Sets (Karton Nr. 2)

Information!

- Ohne Erfahrungen elektrischer Installationen im Kleinspannungsbereich muss die Installation von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.
  (siehe auch ***Kapitel Mindestqualifikationen im Umgang mit dem Produkt (S.7)***)
- Für den Betrieb der UV-Einheit wird ein Spannungsanschluss für die elektrische Energieversorgung u. eine ausreichend dimensionierte Anschlussleitung mit ext. Absicherung benötigt.
- Anschlussleitungen und Kabel sind so zu verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Die örtliche Netzspannung muss mit den Daten der UV-Einheit übereinstimmen.
- Die Angaben zur Absicherung der Einspeisung müssen beachtet werden.
- Nach dem Netzanschluss ist die Netzspannung zu prüfen.

4.3.6 Elektrischer Anschluss

1. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung aller relevanten Stromkreise entfernt wurden.
2. Isolieren Sie die bordseitigen Anschlusskabel 11 mm ab (*Abbildung 18*).
3. Schließen Sie anhand *Tabelle 17* das Kabel (Spannungsversorgung) der UV-Einheit mittels den im Lieferumfang enthaltenen Verbindungsklemmen an die Spannungsversorgung an (*Abbildung 18+19*).
4. Beachten Sie hierbei stets den elektrischen Anschlussplan (Spannungsversorgung: *Abbildung 16, 17+18+19*). Achten Sie auf einen ausreichend dimensionierten Aderquerschnitt der Versorgungsleitungen.
5. Stecken Sie jetzt den Stecker des Anschlusskabels (Spannungsversorgung) in die davor vorgesehene Anschlussbuchse an der UV-Einheit (Abbildung 20).
6. Stecken/drehen Sie die Sicherung des Stromkreises der UV-Einheit wieder ein und überprüfen sie auf die korrekte Netzspannung an den Prüföffnungen der Verbindungsklemmen (Abbildung 21).
7. Entfernen sie die Sicherungen wieder.



Abbildung 16: Elektrischer Anschluss



Abbildung 17: Elektrischer Anschluss (Spannungsversorgung)

Aderkennzeichnung UV-Einheit	Anschluss an
Rot	Spannungsversorgung (11-30 VDC)
Schwarz	Masseleitung (0 V)

Tabelle 17: Spannungsversorgung



Abbildung: 18



Abbildung: 19



Abbildung: 20



Abbildung: 21

4.4 Erstinbetriebnahme

Zur Erstinbetriebnahme der UV-Einheit gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass sich Wasser in Ihrem Wassersystem befindet.
2. Stecken/Drehen Sie die Sicherung des Stromkreises der UV-Einheit ein. Danach blinkt die UV-Einheit blau und signalisiert den Standbymodus.
3. Öffnen Sie eine oder mehrere Entnahmestellen (Armaturen).
4. Die UV-Einheit leuchtet nun blau auf & desinfiziert das durchfließende Wasser (Betriebsmodus).

4.4.1 Sichtkontrolle

Kontrollieren Sie alle Wasseranschlüsse auf Dichtigkeit für mind. 5 Minuten:

a. im Betriebsmodus (Wasserfluss; Armatur geöffnet)

und

b. im Standbymodus (kein Wasserfluss, Armatur geschlossen)

5. BETRIEB

5.1 Sicherheitsvorschriften

Warnung!
Eine defekte UV-Einheit ohne Funktion kann bei Gebrauch, von mit Krankheitserregern belastetem Wasser, schwere gesundheitsschädliche, bis hin zu lebensgefährlichen Auswirkungen zur Folge haben.

- Betreiben Sie die UV-Einheit nur ordnungsgemäß im Sinne dieser Betriebsanleitung.
- Nehmen Sie die UV-Einheit sofort außer Betrieb, wenn Sie einen fehlerhaften oder unwirksamen Betrieb feststellen.
- Sorgen Sie bei einer defekten UV-Einheit unverzüglich für eine alternative Desinfektion des Wassers und benutzen Sie dieses nicht, bevor dies nicht gewährleistet ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Ergänzungen an der UV-Einheit vor.

Beachten Sie auch die Hinweise in den ***Kapiteln Risiken (S.8) und Risikominderung Allgemein (S.8)***.

5.2 Anforderungen an „Bediener“ UV-Einheit

- Die UV-Einheit darf nur von Personen bedient werden, welche diese Betriebsanleitung vollständig durchgelesen haben bzw. über deren Inhalt unterrichtet worden sind sowie den Sachverhalt verstanden haben.

5.3 Prüfungen vor dem Betrieb

- Vergewissern Sie sich, dass sich Wasser im Frischwassertank bzw. in den Wasser führenden Leitungen befindet.
- Schließen Sie alle Verbraucher (Armaturen) und vergewissern Sie sich, dass kein Wasser gefördert wird.

5.4 Einschalten

Stellen Sie sicher, dass die UV-Einheit mit Spannung versorgt sind.

5.5 Sichtkontrolle

Vergewissern Sie sich, dass sich die UV-Einheit im Standbymodus befindet und die Signal-LED blau blinkt.

5.6 Betriebsmodi

5.6.1 Standbymodus
Sobald die Spannungsversorgung gewährleistet ist, befindet sich die UV-Einheit im Standbymodus. Dies ist an der blau blinkenden Signal-LED auf der Rückseite der UV-Einheit zu erkennen (siehe auch ***Kapitel Signalmeldungen (S.25)***).

5.6.2 Betriebsmodus
Wird über eine Armatur Wasser angefordert, schaltet sich die UV-Einheit zeitgleich ein und desinfiziert das durchfließende Wasser. Die Signal-LED leuchtet blau.

5.6.3 Reservemodus
100 Betriebsstunden vor Erreichung des Produktlebensendes signalisiert die Lebensdauerüberwachung der UV-Einheit dies mit der Signal-LED. Die Signal-LED blinkt abwechselnd rot und blau. Nach weiteren 100 Stunden hat die UV-Einheit ihr Lebensende erreicht und muss entsprechend entsorgt werden (siehe ***Kapitel Entsorgung (S.28)***).

5.7 Überwinterung
Sorgen Sie im Winter und bei Minus-Temperaturen dafür, dass das Wasser in der UV-Einheit sowie im gesamten Wassersystem nicht gefriert. Sollte dies nicht gewährleistet sein, öffnen Sie hierzu alle Wasserverbraucher/ Armaturen und lassen Sie die Pumpe so lange laufen, bis kein Wasser mehr aus den Armaturen austritt. Zur Sicherheit entfernen Sie nun den Schlauch wassereingangsseitig zur UV-Einheit, so dass eventuelle Wasserrückstände auslaufen können *bzw.* ***4.3.4 Lösen von Einsteck-Verbindern (S.20)***). Legen Sie hierzu ein Handtuch oder ein Gefäß unter die UV-Einheit.

6. FEHLERSUCHE UND STÖRUNGSBESEITIGUNG

6.1 Sicherheitsvorschriften

Warnung!
Eine defekte UV-Einheit ohne Funktion kann bei Genuss, von mit Krankheitserregern belastetem Wasser, schwere gesundheitsschädliche, bis hin zu lebensgefährlichen Auswirkungen zur Folge haben.

- Betreiben Sie die UV-Einheit nur ordnungsgemäß im Sinne dieser Betriebsanleitung.
- Nehmen Sie die UV-Einheit sofort außer Betrieb, wenn Sie einen fehlerhaften oder unwirksamen Betrieb feststellen.
- Sorgen Sie bei einer defekten UV-Einheit unverzüglich für eine alternative Desinfektion des Wassers und benutzen Sie dieses nicht, bevor dies nicht gewährleistet ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Ergänzungen an der UV-Einheit vor.

Vorsicht!

- UV-C Strahlung kann Haut- u. Augenschäden verursachen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der UV-Einheit.
- Nie im eingeschalteten Zustand der UV-Einheit in die Öffnungen der Wasseranschlüsse.
- Betreiben Sie die UV-Einheit nur im unbeschädigten u. geschlossenen Zustand des Gehäuses.
- Achten Sie auch auf andere Personen und verweisen Sie diese aus dem Gefahrenbereich.

6.2 Anforderungen an die ausführende Person

Die Störungsbeseitigung der UV-Einheit ist entweder von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen oder von einer technisch versierten Person (siehe auch ***Kapitel Mindestqualifikationen im Umgang mit dem Produkt (S.7)***).

6.3 Signalmeldungen

Tabelle 18 zeigt die Signalmeldungen, die aufgrund des Onboard-Monitorings generiert werden.

Signal	Intervall	Bedeutung
LED Blau	Blinkt	Anlage ist betriebsbereit (Standbymodus)
LED Blau	Leuchtet	Anlage desinfiziert (Betriebsmodus)
LED Rot	Leuchtet (im Betriebs- & Standbymodus)	Interner Stromfehler/Lebensende
LED Rot/Blau	Blinkt abwechselnd	Lebensdauerüberwachung/Reservemodus

Tabelle 18: Signalmeldungen

6.4 Störungsbeseitigung

Um auftretende Störungen an der UV-Einheit zu beheben, gehen Sie entsprechend der *Tabelle 19* vor.

Störung/Meldung	mögl. Ursachen	Störungsbeseitigung
Interner Strom-fehler/Lebensende	Defektes Produkt, Lebensende oder unzureichende Spannungsversorgung	1. Überprüfen Sie die Anschlüsse und die Spannungsversorgung (Kapitel Elektrischer Anschluss (S.21)) 2. Unterbrechen Sie die Spannungszufuhr zur UV-Einheit bzw. entfernen Sie die Sicherung für ca. 10s. Achten Sie bei erneuter Spannungsversorgung auf die Signal-LED. - Die Signal-LED leuchtet rot = Lebensdauer erreicht oder UV-Einheit defekt: UV-Einheit demontieren, evtl. bei Händler/Hersteller einschicken oder entsorgen (Kapitel Entsorgung (S.28))
Lebensdauer-überwachung/ Reservemodus	9900-10000 Betriebsstunden erreicht	1. Die LED blinkt abwechselnd rot und blau = Reservemodus.
Keine Funktion/keine Signal-LED	1. Keine Spannungs-versorgung vorhanden bzw. Fehlanschluss 2. Defektes Produkt	1. Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse (Kapitel ***Elektrischer Anschluss (S.21)***) 2. UV-Einheit demontieren, evtl. beim Händler/Hersteller einschicken oder entsorgen ***(Kapitel Entsorgung (S.28)***)
Leckage (Undichtigkeit)	1. Defektes Produkt 2. Undichte Wasser-leitungen/Anschlüsse	1. UV-Einheit demontieren, beim Händler/Hersteller einschicken 2. Installation Wasserleitungen/Anschlüsse überprüfen (***Kapitel Installation und Inbetriebnahme (S.15)***)

Tabelle 19: Störungsbeseitigung

7. REINIGUNG

7.1 Sicherheitsvorschriften

Warnung!

Beachten Sie stets die Sicherheits- u. Gefahrenhinweise auf Reinigungschemikalien und legen dementsprechende Schutzkleidung an (z.B. Brille, Handschuhe etc.)

7.2 Anforderungen an die durchführende Person

- Eingewiesene Personen, die über die Betriebsanleitung instruiert wurden
- Siehe auch Angaben auf dem jeweiligen Reinigungsprodukt

7.3 Empfohlene Reinigungsmittel

- Reiniger-Kombination aus DEXDA® Clean & KXpress zur evtl. Biofilm Entfernung, Desinfektion der UV-Einheit und Entkalkung (siehe auch ***Kapitel Ersatzteile und Zubehör (S.29)***)

Für Reinigungsmittel anderer Hersteller können wir keine Garantie bzgl. Materialverträglichkeit & Funktionalität geben.

7.4 Empfohlenes Reinigungsintervall

- je nach Nutzerverhalten und Wasserqualität 1-4 x jährlich

Bsp. 1: Bei Nutzung des Frischwassersystems ausschließlich „im Urlaub“ und getankter Leitungswasserqualität: 1-2 x jährlich

Bsp. 2: Bei Langzeitreisen und Aufbereitung von „Oberflächenwasser“ (Kaskadenfiltration und eine zweite Desinfektionsstufe vorausgesetzt): 2-4 x jährlich

Bsp. 3: Bei regelmäßiger Nutzung z.B. im industriellen/medizinischen Bereich, entsprechend den einschlägigen Normen/Hygiene Standards.

8. DEINSTALLATION/AUSSERBETRIEBNAHME

Information!

Die Deinstallation/Außerbetriebnahme der UV-Einheit ist entweder von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen oder von einer technisch versierten Person (siehe auch ***Kapitel Mindestqualifikationen im Umgang mit dem Produkt (S.7)***).

8.1 Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bei der Deinstallation/Außerbetriebnahme die Hinweise im ***Kapitel Sicherheit (S.6)***.

Vorsicht!

UV-C Strahlung

- UV-C Strahlung kann Haut- u. Augenschäden verursachen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der UV-Einheit.
- Schauen Sie nie im eingeschalteten Zustand der UV-Einheit in die Öffnungen der Wasseranschlüsse.
- Betreiben Sie die UV-Einheit nur im unbeschädigten und geschlossenen Zustand des Gehäuses.
- Achten Sie auch auf andere Personen und verweisen Sie diese aus dem Gefahrenbereich.

8.2 Durchführung

- Unterbrechen Sie die Spannungszufuhr zur UV-Einheit sowie aller relevanten Stromkreise.
- Vergewissern Sie sich, dass sich kein Wasser in der UV-Einheit und in den Wasser führenden Schläuchen/Leitungen befindet.
- Entfernen Sie die Wasserleitungen von den Wasseranschlüssen der UV-Einheit *(Abbildung 22).* Entfernen Sie zuerst den Sicherungs-Ring (1). Das Halteelement mit den Fingern oder unter Zuhilfenahme einer Lösehilfe (z.B. Sicherungs-Ring) zurückdrücken und festhalten (2). Das eingesteckte Rohr/Schlauch kann nun entfernt werden (3).
- Deinstallieren Sie die elektrischen Anschlüsse der UV-Einheit
- Isolieren sie die offenen Enden der elektrischen Zuleitung fachmännisch ab.
- Sorgen Sie bei Bedarf für die erneute Verbindung der wasserführenden Leitungen.
- Verbinden Sie die bordseitigen, offenen Schlauchenden mit entsprechenden Verbindungsstücken.
- Stecken/Drehen Sie die Sicherung aller relevanten Stromkreise wieder ein.
- Prüfen Sie die Installation auf Dichtigkeit.

8.3 Lagerung

- Um die UV-Einheit außerhalb ihres Einsatzortes zu lagern, halten Sie die Lagerbedingungen im ***Kapitel Betriebs- u. Umgebungsbedingungen ein (S.12)***.

9. ENTSORGUNG

- Elektro- und Elektronikbauteile sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen.



Abbildung 22

10. ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

10.1 Ersatzteilliste

Benennung	Verwendung	Artikelnummer
Wasseranschluss-Set MOBIL	Anschluss der Schläuche/ Wasserleitungen an UV-Einheit	UV-8-ASW-1
Elektrisches Anschluss-Set	Anschlusskabel der UV-Einheit inkl. Verbindungsklemmen	UV-8-EA-1
Durchfluss-Sensor	Verwendung: Signalgeber für UV-Einheit	UV-8-DFS

Tabelle 20: Ersatzteilliste

10.2 Empfohlenes Zubehör

Benennung	Verwendung/Anschluss	Artikelnummer
WM Filter	Vorfiltration des Wassers bei Tankbefüllung (10 µm Filterfeinheit) und Reduzierung von Schadstoffen mittels Aktivkohle	WMF-GKAK10
Aktivkohlefilter inkl. Filtergehäuse (Größe S) u. Edelstahl-Haltewinkel	Entfernt Schmutz- und Schadstoffe (z.B. Pestizide, Chlor, Hormone, etc.)	FG05PP-XX-AK (XX ≙ Anschluss)
Silbernetz Flex oder Silvertex®	Autom. Wasserkonservierung (Wiederverkeimungsschutz)	STSN-15 ... STSN-500 bzw. STX-25 ... STX-1000
DEXDA® Plus	Wasserdesinfektion (2te Desinfektionsstufe für Oberflächenwasseraufbereitung)	DP120CL DP250CL
DEXDA® Clean	Desinfektionsreiniger	DC100CD03; DC250CD03; DC1000CD03
KXpress	Entkalker Frischwassersystem	LC05912; KX1000
Wasser Anschluss-Adapter 12 mm	Für 12mm Steckschläuche (außentoleriert) wie z.B. John Guest oder UniQuick	WA12JG
Wasser Anschluss-Adapter 15 mm	Für 15 mm Steckschläuche (außentoleriert) wie z.B. Whale System®	WA15WH
Wasseranschluss-Set Home (3/8“)	Anschluss der Schläuche/ Wasserleitungen an UV-Einheit	auf Anfrage
Netzteil Home (110 - 230 VAC)	Spannungsversorgung für stationäre Anwendungen	auf Anfrage

Tabelle 21: Empfohlenes Zubehör

Dear WM aquatec Customer,

Congratulations on purchasing your UV-8 eco. You are holding an innovative product that is forward-thinking yet available today.

When used properly and in a holistically hygienic freshwater system, we guarantee you hygienically impeccable drinking water at any time, anywhere in the world. Tips for operating your freshwater system in a holistically hygienic manner can also be found in these operating instructions.

In the field of mobile water treatment, we are happy to be your trusted contact and wish you always hygienically impeccable and enjoyable drinking water!

Best regards from the Württemberger brothers and Hannes Runknagel

Stephan Würtemberger
Managing Director

Michael Würtemberger
Managing Director

Hannes Runknagel
Managing Director

This Operating Manual is an

Original Operating Manual	☑
Translation of the Original Operating Manual	☐

Storage
The operating manual must be kept for future use. It should always be readily available.

Copyright Protection
© 2025 WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Str. 22, 73268 Erkenbrechtsweiler (DE)
All rights reserved.
Reproduction, even in excerpts, only with permission from WM aquatec GmbH & Co. KG
Status: August 2025 | **Edition:** 1

This product complies with the General Product Safety Regulation (EU) 2023/988

Table of Contents

1. Basic Information 33

1.1 Contact 33
1.2 Customer Service and Accessory or Spare Parts Ordering 33
1.3 Document Information 33
1.4 Warranty, Limitation of Liability 33
1.4.1 Repairs/Damages 33

2. Safety 34

2.1 Basic Notes 34
2.2 Prohibition of Unauthorized Changes to the Product 34
2.3 Explanation of Symbols and Notes 34
2.4 Symbols, Warnings 34
2.4.1 Symbols Attached to the System 35
2.5 Minimum Qualifications for Handling the Product 35
2.6 Intended Use 35
2.7 Risks 36
2.7.1 General Risk Mitigation 36
2.7.2 Risk Mitigation in the Freshwater System 36
2.7.3 Reporting and Fault Signals 36

3. Description of the UV-8 eco 37

3.1 General Description of the UV Unit 37
3.1.1 Function of UV-C Disinfection 37
3.1.2 Advantages of the UV Unit 37
3.1.3 Intelligent Onboard Monitoring 37
3.2 Overview and Scope of Delivery 38
3.3 Technical Data 39
3.3.1 Product Identification Data 39
3.3.2 Nameplate 39
3.3.3 Water Connections 39
3.3.4 Electrical Connections 39
3.3.5 Weights and Dimensions 40
3.3.6 Electrical Data 40
3.3.7 Operating and Environmental Conditions 40
3.3.8 Recommended Space for Installation of the UV Unit 41
3.4 Operating and Signal Elements 42
3.4.1 Location of Operating and Signal Elements 42
3.4.2 Signal LED 42

4. Installation and Commissioning 43

4.1 Safety Regulations 43
4.2 Preparations 43
4.3 Installation and Commissioning 44
4.3.1 Installation Locations 44
4.3.2 Housing Installation 45
4.3.3 Connection to Water Lines (Example: Freshwater System in a Motorhome) 45

4.3.4 Releasing Push-In Connectors ... 48
4.3.5 Power Supply ... 49
4.3.6 Electrical Connection ... 49
4.4 Initial Commissioning ... 51
4.4.1 Visual Inspection ... 51

5. Operation ... 51

5.1 Safety Regulations ... 51
5.2 Requirements for the „Operator" of the UV Unit ... 51
5.3 Checks Before Operation ... 51
5.4 Switching On ... 51
5.5 Visual Inspection ... 52
5.6 Operating Modes ... 52
5.6.1 Standby Mode ... 52
5.6.2 Operating Mode ... 52
5.6.3 Reserve Mode ... 52
5.7 Winterization ... 52

6. Troubleshooting and Fault Elimination ... 53

6.1 Safety Regulations ... 53
6.2 Requirements for the Executing Person ... 53
6.3 Signal Messages ... 53
6.4 Fault Elimination ... 54

7. Cleaning ... 55

7.1 Safety Regulations ... 55
7.2 Requirements for the Performing Person ... 55
7.3 Recommended Cleaning Agents ... 55
7.4 Recommended Cleaning Interval ... 55

8. Deinstallation/Decommissioning ... 55

8.1 Safety Regulations ... 55
8.2 Execution ... 56
8.3 Storage ... 56

9. Disposal ... 56

10. Spare Parts and Accessories ... 57

10.1 Spare Parts List ... 57
10.2 Recommended Accessories ... 57

1. BASIC INFORMATION

1.1 Contact

Address	WM aquatec GmbH & Co. KG Uracher Straße 22 73268 Erkenbrechtsweiler (DE)
Phone	+49 (0) 7026 / 93 210 90
Email	info@wm-aquatec.com
Website	www.wm-aquatec.com

1.2 Customer Service and Accessory or Spare Parts Ordering

Contact details for customer service see above. Information on accessory or spare parts ordering can be found in the ***chapter Spare Parts and Accessories (p.57)*** as well as at www.wm-aquatec.com.

1.3 Document Information

Document Name: UV-8 eco_Operating Instructions_V01_2025
Status: August 2025
Creation Date: 11.08.2025

1.4 Warranty, Limitation of Liability

The information in this operating manual corresponds to the current state at the time of publication. It has been carefully checked. Nevertheless, we assume no liability for errors.

All information and instructions for operation and maintenance are provided based on our previous experiences and knowledge to the best of our knowledge. We are liable for any errors or omissions, excluding further claims, within the framework of the warranty obligations entered into in the purchase contract. Claims for damages, regardless of the legal basis from which such claims are derived, are excluded.

It is recommended, in case of uncertainties or specific questions regarding assembly, commissioning, operation, maintenance, etc., to seek support from your specialist dealer/workshop or directly from WM aquatec GmbH & Co. KG.

1.4.1 Repairs/Damages

Repairs to the product must be carried out exclusively by the manufacturer.

- Therefore, do not make any changes or additions to the product.
- Opening the housing voids any warranty and guarantee claims.
- In case of damage, the UV unit must be dismantled and sent to the manufacturer.

2. SAFETY

2.1 Basic Notes

The product has undergone a functional test by the manufacturer. The design and execution of the product correspond to the state of the art and the recognized safety rules. All safety and hazard notices on the product must be kept in a legible condition.

- Operate the product only if it is fully functional.
- Before switching on the product, ensure that no one can be endangered by it.
- Depending on usage behavior, regularly check the product for externally visible damage and functionality.
- Respond immediately to faults that impair operational safety.

Information!
If you have any open questions, contact your specialist dealer/workshop or directly WM aquatec GmbH & Co. KG.

2.2 Prohibition of Unauthorized Changes to the Product

The safety of the product can be impaired by modifications or changes of any kind.

2.3 Explanation of Symbols and Notes

If there is a hazard during operation or maintenance, this is indicated in this operating manual. Depending on the degree of hazard, the following formulations are used:

Warning!
A warning symbol with the text Warning indicates a potentially imminent danger to the life and health of persons. Failure to observe these instructions can have **serious health-damaging effects, up to life-threatening injuries.**

Caution!
A warning symbol with the text Caution indicates a potentially dangerous situation.
Failure to observe these instructions can result in minor injuries or property damage.

Information!
Under this symbol, you will receive application tips for the proper handling of the product. These help you to optimally use the functions of the product and avoid malfunctions.

2.4 Symbols, Warnings

Observe all directly attached to the product

- Safety instructions and warning symbols
- Markings for connections and flow direction

Keep these in a fully legible condition.

2.4.1 Symbols Attached to the System

Symbol	Explanation
UV-C Radiation	Caution against ultraviolet (UV-C) radiation

Table 1: Symbols Attached to the System

2.5 Minimum Qualifications for Handling the Product

Activity	Minimum Personnel Qualification
Assembly/Commissioning	Manually skilled persons with experience in electrical installations in the low-voltage range
Operation/Cleaning	Persons instructed via the operating manual
Troubleshooting and Fault Elimination	Manually skilled persons with experience in electrical installations in the low-voltage range
Dismantling, Disposal	Manually skilled persons with experience in electrical installations in the low-voltage range

Table 2: Minimum Qualifications for Handling the Product

2.6 Intended Use

The product is exclusively intended for:

- The disinfection or sterilization of clear, suspended-matter-free water (turbidity value <1 NTU and UVT value over 90%*) using UV-C radiation in the wavelength range of 265 ± 5 nm
- Mobile use, e.g., in motorhomes, buses, boats and yachts, off-road vehicles, food trucks, etc. - summarized in non-stationary systems according to German Standard DIN 2001-2
- Stationary use in buildings

** The UVT value (UV Transmission) indicates how well UV-C light can penetrate water. It is measured in percent – 100% means: light passes through unhindered. At low UVT value (e.g., due to turbidity or color), UV disinfection works less effectively. Optimal are UVT values over 90%.*

Any other or further use is considered improper and is misuse of the product. The manufacturer is not liable for any resulting damage; the operator bears the risk alone. The operational safety of the product is only guaranteed with proper use. Improper use may result in hazards.

2.7 Risks

The UV unit ensures fully automatic disinfection of the water. However, there is a risk that the disinfection performance may be lower if cloudy or particle-laden water is to be disinfected. In addition, introduced contaminants can affect the radiation intensity if they deposit in front of the light source. Depending on water quality and temperature, re-contamination of the disinfected water can occur before the UV unit (e.g., in the freshwater tank or piping system) as well as in the lines after the UV unit.

2.7.1 General Risk Mitigation

The water to be disinfected must not exceed a turbidity value of 1 NTU. This can be achieved with filtration before the UV unit. In addition, the (fresh) water system should be cleaned at regular intervals. Recommended cleaning intervals can be found in the **Cleaning chapter (p.55)**.



Figure 1: Installation Recommendation in a Mobile Freshwater System

2.7.2 Risk Mitigation in the Freshwater System

How these risks can be excluded is shown in Figure 1, a practical example of how a freshwater system can be operated holistically hygienically. As a first step, we recommend pre-filtration ❶ (herer: WM Filter), as well as preservation of the water (here: Silvernet Flex) ❷. The preservation extends over the entire freshwater system and reduces re-contamination or additional contamination of the water during storage. Then the water passes through the UV unit and is freshly disinfected at the point of water withdrawal ❸.

A system cleaning/disinfection that takes place at least annually excellently rounds off the hygienic operation (see also ***Cleaning chapter (p.55)***).

2.7.2 Reporting and Fault Signals

The UV unit emits various optical messages and fault messages. Signals of the signal LED see ***chapter Signal Messages (p.53)***.

3. DESCRIPTION OF THE UV-8 ECO

3.1 General Description of the UV unit

MAINTENANCE-FREE | SUSTAINABLE | WITHOUT CHEMICALS
Whether at a pitch or wild camping - the fully automatic UV-8 eco from WM aquatec prepares your water independently and ensures safe disinfection of up to 99.999% directly at the point of water withdrawal - worldwide!

Sustainable and Maintenance-Free
The LEDs used in the reactor from Osram guarantee energy-efficient operation - all without lamp changes. Once installed, the UV-8 eco ensures 10,000 hours of water withdrawal with unlimited switching cycles.

Easily Retrofittable Everywhere
With 8 l/min (2.1 gal/min) flow rate, ideal for motorhomes, yachts, food trucks with up to 3 withdrawal points, but also in stationary use, e.g., under the sink. The plug & play solution impresses with intelligent connections, high-quality housing, and integrated function monitoring.

3.1.1 Function of UV-C Disinfection

Water disinfection using UV-C radiation is a technology that has been successfully used for decades, including in public drinking water supply, in medical areas, and in industry. The water to be disinfected is irradiated with short-wave UV light in the range of 240 - 290 nanometers. The genetic information contained in the DNA of the microorganisms absorbs the energy of the UV-C radiation and is destroyed. Microorganisms, such as viruses and bacteria, can be effectively inactivated using UV-C radiation and prevented from reproducing. This purely physical process enables disinfection of the water (up to 99.999%) - without chemical disinfectants.

3.1.2 Advantages of the UV-8 eco

- Water disinfection – 100% without chemicals
- The smallest UV-C LED unit of its kind
- For all vehicles and pump systems (12/24 VDC)
- Flow rate up to 8 liters/minute (2.1 gal/min)
- UV unit can be installed regardless of position
- Incl. flow sensor with 50cm (19.7 in) cable length - can be installed regardless of position
- Onboard function monitoring
- Optical status display
- Without compromises – hygienically impeccable water worldwide

3.1.3 Intelligent Onboard Monitoring

Safe operation of the UV unit is ensured through integrated current or function monitoring, lifetime monitoring, and signaling (optical).

3.2 Overview and Scope of Delivery

Figure 2: Scope of Delivery

Pos.	Designation	Pos.	Designation
1	UV-8 eco (UV reactor with bracket and control unit)	4	Water connection set **(Carton No.1)**
2	Protective caps	5	Electrical connection set **(Carton No.2)**
3	Flow sensor	6	Service Card

Table 3: Scope of Delivery

3.3 Technical Data

3.3.1 Product Identification Data

Product Designation	UV-8 eco
Item no.	UV-8-ECO
Serial Number	see Nameplate or Service Card
Production Date	see Nameplate or Service Card

Product Identification Data

3.3.2 Nameplate

The nameplate is located on the back of the UV unit.

3.3.3 Water Connections

The UV unit is intended for operation with the following water connections

Designation	In Scope of Delivery
Tube to hose stem 3/8" (10 mm)	yes
Tube to hose stem 1/2" (12 mm)	yes
Union elbow 3/8" (90°)	yes
Water connection adapter 12 mm	no
Water connection adapter 15 mm	no
Water connection set Home (3/8")	no

Table 5: Water Connections

Compatible connection adapters can be found in the ***chapter Spare Parts and Accessories (p.57)***, in accessory retailers, and on the manufacturer's homepage www.wm-aquatec.com.

3.3.4 Electrical Connections

The UV unit is intended for operation with the following electrical connections

Designation	In Scope of Delivery
Electrical connection set **(Carton No.2)**	yes
Power supply Home (110 - 230 VAC)	no

Table 6: Electrical Connections

3.3.5 Weights and Dimensions

Weight	0.23 kg (0.51 lb)
Width x Height x Depth	96 x 143 x 70 mm (3.78 x 5.63 x 2.76 in)
Diameter of Mounting Holes	4.5 mm (0.18 in)

Table 7: Weights and Dimensions



3.3.6 Electrical Data

Further information on electrics can be found in the ***chapter Electrical Connection (p.21)***

Voltage	11-30 VDC
Current	max. 0,4 A
Power Consumption	max. 4 W
Recommended Electrical Fuse	1 A

Table 8: Electrical Power Supply

3.3.7 Operating and Environmental Conditions

Ambient Temperatures	Min.	Max.
Storage, Transport	0 °C (32 °F)	+50 °C (122 °F)
Operation	0 °C (32 °F)	+35 °C (95 °F)

Table 9: Ambient Temperatures

Humidity	Min.	Max.
Storage, Transport	-	80 %
Operation	20 %	80 %

Table 10: Humidity

Water Temperatures	Min.	Max.
Water Temp.	1 °C (33.8 °F)	+40 °C (104 °F)

Table 11: Water Temperatures

Lifetime	Min.	Max.
Operating Hours (in Operating Mode)	-	10.000 h

Tabelle 12: Lifetime

Flow Rate	Min.	Max.
Volume Flow	0.3 l/min (0.08 gpm)	8 l/min (2.1 gpm)

Tabelle 13: Flow Rate

Disinfection Performance*	Flow Rate	Irradiation Dose
99,999 %	2 l/min (0.53 gpm)	40 mJ/cm²
99,99 %	5 l/min (1.32 gpm)	16 mJ/cm²
99,9 %	8 l/min (2.1 gpm)	10 mJ/cm²

**Reduction of E.Coli, measured at turbidity value < 1 NTU and UVT > 98%*

Table 14: Disinfection Performance

Operating Pressure	Min.	Max.
Operating Pressure	-	6,9 bar (100 psi)

Table 15: Operating Pressure

Information!

When noting the pressure specifications on the pump's nameplates, note that the pressure in the system can be significantly higher if, for example, very short and rigid lines are involved. Store and operate the product only within an enclosed space, mount it as vibration-free as possible, avoid heat buildup, and protect from moisture.

3.3.8 Recommended Space for Installation of the UV Unit

For installation work and ergonomic operation, the following space requirement for installation is recommended:

Installation on a Wall
(Flow sensor at the water outlet of the reactor) 20 x 23 x 15 cm (7.87 x 9.06 x 5.91 in)

Installation on the Wall
(Flow sensor at the water inlet of the reactor) 25 x 18 x 15 cm (9.84 x 7.09 x 5.91 in)

Figure 3: Recommended Space for Installation of the UV Unit

3.4 Operating and Signal Elements

3.4.1 Location of Operating and Signal Elements

Figure 4: Location of Operating and Signal Elements

Pos.	Designation
1	Signal LED

Table 16: Location of Operating and Signal Elements

3.4.2 Signal LED

The signal LED is located in the square, milky housing of the control unit on the back of the UV unit and lights up in blue and red (see Figure 4). If the LED lights red, always stop water withdrawal and interpret the optical signal of the signal LED using the operating instructions. The meanings of the optical messages can be found in the **chapter Signal Messages (p.53).**

4. INSTALLATION AND COMMISSIONING

Information!
The installation and commissioning of the UV unit must either be carried out by a specialist company or by a technically skilled person (see also ***chapter Minimum Qualifications for Handling the Product (p.35)***).

4.1 Safety Regulations

Observe the notes in the ***Safety chapter (p.34)*** during installation and commissioning.

Caution!

UV-C Radiation

- UV-C radiation can cause skin and eye damage.
- Never open the housing of the UV unit.
- Never look into the openings of the water connections when the UV unit is switched on.
- Operate the UV unit only in an undamaged and closed housing condition.
- Also pay attention to other persons and refer them out of the danger area.

4.2 Preparations

For a smooth installation, we recommend the following tools or fastening materials:

- 2x screws, if necessary 2x dowels for fastening the UV unit (corresponding to the material properties of the fastening surface)
- Cordless screwdriver with appropriate bit attachment, if necessary a drill or screwdriver
- Measuring tape and pencil
- Appropriate screwdriver
- Tool for cutting the hose or pipe (corresponding to the material properties)
- Stripping tool (or knife) for possibly stripping the connection cable.
- Multimeter for voltage measurement

Before installation, ensure that

a. the water connection lines are empty and no water can escape uncontrollably during installation.
b. the water connection lines are compatible with the water connections of the UV unit.
c. the water connection lines are long enough to connect them tension-free to the UV unit – if not, extend them beforehand.
d. the electrical connection lines (strands) on site are compatible with the inline splicing connectors included in the scope of delivery (wire cross-section 0.2...4 mm²) – if not, obtain suitable connection connectors beforehand.
e. the on-board connection lines are spatially in connection proximity to the connection cable of the UV unit – if not, extend them beforehand.
f. the maximum pressure in the piping system does not exceed the max. operating pressure of the UV unit (see also ***chapter Operating and Environmental Conditions (p.40)***)
g. you have free access to the UV unit even after installation.

4.3 Installation & Commissioning

4.3.1 Installation Locations



Figure 5: Installation Locations

Warning!

The UV unit and the flow sensor must ALWAYS be installed in the same line! Between UV unit and flow sensor, NEVER install a branch (e.g., a T-piece, Y-connector, etc.), as otherwise no correct control of the UV unit is given!

Information

- The load-bearing capacity of the mounting surface (wall) must be suitable for the load of the product.
- Ensure that no other supply lines (electricity, gas, etc.) are damaged before/behind the mounting surface.
- The required space for the UV unit can be found in the ***Technical Data chapter (p.39)***
- The installation site must be dry and clean.
- The environmental conditions for storage & operation must be met (see ***Operating and Environmental Conditions (p.40)***).
- Sufficient access must be ensured for the necessary work.
- The space requirement in the vicinity of the UV unit for operation, cleaning & troubleshooting must be considered.
- The workplace must be adequately illuminated.

4.3.2 Housing Installation

1. Align the reactor in the desired position and tighten the screw on the reactor holder. ❶
2. Fasten the UV unit (Figure 6) with 2 suitable screws. The installation can be position-independent. However, attachment to a vertical wall with the water outlet (OUT) facing downward is the recommended installation, especially to ensure drainage of the water during system draining (winterization)
3. Check the performed work for the firmness of the connection.



IMPORTANT: Observe the flow direction during installation. A suitable note can be found, among other things, on the water connections of the UV unit (marking IN and OUT)

Figure 6: Recommended Installation of the UV-8 eco on a Wall (Water Connection OUT facing downward)

4.3.3 Connection to Water Lines (Example: Freshwater System in a Motorhome)

NOTE: or these work steps, you need the parts of the water connection set (Carton No.1).

1. Cut the water line at the desired installation location according to Figure 7. For hoses, ensure a straight cut.
2. Slide the hose coming from the pump onto the included matching tube to hose stem and fasten it with a hose clamp (Figures 8 and 9a). ***Note:*** For using the „water connection adapter 12 or 15mm)" with plug-in system for e.g., UniQuick and Whale System (not included in scope of delivery), observe Figure 9b.
3. Slide the hose departing from the UV unit onto the included matching tube to hose stem and fasten it with a hose clamp (Figures 8 and 9a). Note: For using the „water connection adapter 12 or 15mm" with plug-in system for e.g., UniQuick and Whale System (not included in scope of delivery), observe Figure 9b.
4. Remove the safety rings from the flow sensor (Figure 10). Depending on the installation preference, slide the flow sensor onto the water connection „IN" or „OUT" of the reactor (Figures 11a and 11b). ***IMPORTANT:*** Observe the flow direction on the flow sensor (marked by an arrow). Now plug the included angle connector onto the free water connection of the reactor (depending on where the flow sensor is located (Figure 11c))
5. Now guide the hoses directly into the water connections of the UV unit up to the stop (Figures 12a and 12b). In all cases, secure all push-in connections with the included „safety rings" (Figure 13).
6. Check all connections for correct seating and tension-free connection to the UV unit (Figures 14a and 14b)



Figure 7



Figure 8



Figure 9a



Figure 9b



Figure 10



Figure 11a



Figure 11b



Figure 11c



Figure 12a



Figure 12b



Figure 13



Figure 14a



Figure 14b

4.3.4 Releasing Push-In Connectors

If it is necessary to release a push-in connection, proceed as follows (Figure 15). First remove the safety ring (1). Push back the retaining element with your fingers or using a release aid (e.g., safety ring) and hold it (2). The inserted pipe or hose can now be removed (3).



Figure 15

4.3.5 Power Supply

NOTE: For these work steps, you need the parts of the electrical connection set (Carton No. 2)

Information!

- Without experience in electrical installations in the low-voltage range, the installation must be carried out by an electrical specialist (see also ***chapter Minimum Qualifications for Handling the Product (p.35)***).
- For the operation of the UV unit, a voltage connection for electrical power supply and a sufficiently dimensioned connection line with external fuse are required.
- Connection lines and cables must be laid so that no tripping hazard exists.
- The local mains voltage must match the data of the UV unit.
- The specifications for fusing the feed must be observed.
- After mains connection, the mains voltage must be checked.

4.3.6 Electrical Connection

1. Ensure that the fuse of all relevant circuits has been removed.
2. Strip the on-board connection cables 11 mm (0.43 in) (Figure 18).
3. Using Tables 17, connect the cable (power supply) of the UV unit to the power supply using the splicing connectors provided in the scope of delivery (Figures 18 and 19).
4. Always observe the electrical connection diagram (power supply and signal: Figures 16, 17, 18, and 19). Ensure that the cross-section of the supply lines is adequately sized.
5. Now plug the connector of the power supply cable into the designated socket on the UV unit (Figure 22).
6. Reinsert/turn on the fuse for the UV unit's circuit and check for the correct mains voltage at the test openings of the connection terminals (Figure 23).
7. Remove the fuse from the UV unit again.



Figure 16: Electrical Connection



Figure 17: Electrical Connection (Power Supply)

Wire Marking UV Unit	Connection to
Red	Power Supply (11-30 VDC)
Black	Ground Line (0 V)

Table 17: Power Supply



Figure 18



Figure 19



Figure 20



Figure 21

4.4 Initial Commissioning

To initially commission the UV unit, proceed as follows:

1. Ensure that there is water in your water system.
2. Plug/turn in the fuse of the UV unit's circuit. A flash of the red and blue signal LED signals their functionality. Then the UV unit blinks and signals standby mode.
3. Open one or more withdrawal points (fittings).
4. The UV unit now lights up blue & disinfects the flowing water (operating mode).

4.4.1 Visual Inspection

Check all water connections for tightness for at least 5 minutes:

a. in operating mode (water flow; fitting open)

and

b. in standby mode (no water flow, fitting closed)

5. OPERATION

5.1 Safety Regulations

Warning!
A defective UV unit without function can, when using water contaminated with pathogens, have serious health-damaging effects, up to life-threatening consequences.

- Operate the UV unit only properly in the sense of this operating manual.
- Immediately take the UV unit out of operation if you detect faulty or ineffective operation.
- In case of a defective UV unit, immediately ensure alternative disinfection of the water and do not use it until this is guaranteed.
- Do not make any changes or additions to the UV unit.

Also observe the notes in the ***chapters Risks (p.36) and General Risk Mitigation (p.36)***.

5.2 Requirements for „Operators" of the UV Unit

- The UV unit may only be operated by persons who have fully read this operating manual or have been informed of its content and have understood the facts.

5.3 Checks Before Operation

- Ensure that there is water in the freshwater tank or in the water-carrying lines.
- Close all consumers (fittings) and ensure that no water is being pumped.

5.4 Switching On

Ensure that the UV unit is supplied with voltage.

5.5 Visual Inspection

Ensure that the UV unit is in standby mode and the signal LED is blinking blue.

5.6 Operating Modes

5.6.1 Standby Mode
As soon as the power supply is ensured, the UV unit is in standby mode. This is recognizable by the blue blinking signal LED on the back of the UV unit (see also ***chapter Signal Messages (p.53)***).

5.6.2 Operating Mode
If water is requested via a fitting, the UV unit switches on simultaneously and disinfects the flowing water. The signal LED lights blue.

5.6.3 Reserve Mode
100 operating hours before reaching the product end of life, the lifetime monitoring of the UV unit signals this with the signal LED. The signal LED blinks alternately red and blue. After another 100 hours, the UV unit has reached its end of life and must be disposed of accordingly (see ***chapter Disposal (p.56)***).

5.7 Winterization
In winter and at sub-zero temperatures, ensure that the water in the UV unit and in the entire water system does not freeze. If this cannot be guaranteed, open all water consumers/fittings and let the pump run until no more water comes out of the fittings. For safety, now remove the hose on the water inlet side to the UV unit so that any water residues can drain out (see Figure 22 or ***4.3.4 Releasing Push-In Connectors (p.48)***). Place a towel or container under the UV unit for this purpose.

6. TROUBLESHOOTING AND FAULT ELIMINATION

6.1 Safety Regulations

Warning!
A defective UV unit without function can, when consuming water contaminated with pathogens, have serious health-damaging effects, up to life-threatening consequences.

- Operate the UV unit only properly in the sense of this operating manual.
- Immediately take the UV unit out of operation if you detect faulty or ineffective operation.
- In case of a defective UV unit, immediately ensure alternative disinfection of the water and do not use it until this is guaranteed.
- Do not make any changes or additions to the UV unit.

Caution!

- UV-C radiation can cause skin and eye damage.
- Never open the housing of the UV unit.
- Never look into the openings of the water connections when the UV unit is switched on.
- Operate the UV unit only in an undamaged and closed housing condition.
- Also pay attention to other persons and refer them out of the danger area.

6.2 Requirements for the Executing Person

The fault elimination of the UV unit must either be carried out by a specialist company or by a technically skilled person (see also ***chapter Minimum Qualifications for Handling the Product (p.35)***).

6.3 Signal Messages

Table 18 shows the signal messages generated due to onboard monitoring.

Signal	Interval	Meaning
LED Blue	Blinks	System is ready for operation (Standby Mode)
LED Blue	Lights	System is disinfecting (Operating Mode)
LED Red	Lights (in Operating & Standby Mode)	Internal Current Error/Lifetime End
LED Red/Blue	Blinks Alternately	Lifetime Monitoring/Reserve Mode

Table 18: Signal Messages

6.4 Fault Elimination

To remedy occurring faults on the UV unit, proceed according to Table 19.

Fault/Message	Possible Causes	Fault Elimination
Internal Current Error/Lifetime End	Defective Product, Lifetime End or Insufficient Power Supply	1. Check the connections and power supply (***Chapter Electrical Connections (p.39)***) 2. Interrupt the power supply to the UV unit or remove the fuse for approx. 10s. Note the signal LED when power is restored. Signal LED lights red = Lifetime reached or UV unit defective: Dismantle UV unit, if necessary send to dealer/manufacturer or dispose (***Chapter Disposal (p.56)***)
Lifetime Monitoring/ Reserve Mode	9900-10000 Operating Hours Reached	1. The LED blinks alternately red and blue = Reserve Mode.
No Function/No Signal LED	1. No Power Supply Present or Incorrect Connection 2. Defective Product	1. Check the electrical connections (***Chapter Electrical Connections (p.39)***) 2. Dismantle UV unit, if necessary send to dealer/ manufacturer or dispose (***Chapter Disposal (p.56)***)
Leakage (Leak)	1. Defective Product 2. Leaky Water Lines/ Connections	1. Dismantle UV unit, send to dealer/manufacturer 2. Check installation of water lines/connections (***Chapter Installation and Commissioning (p.43)***)

Table 19: Fault Elimination

7. CLEANING

7.1 Safety Regulations

Warning!

Always observe the safety and hazard notices on cleaning chemicals and wear appropriate protective clothing (e.g., goggles, gloves, etc.)

7.2 Requirements for the Performing Person

- Instructed persons who have been trained via the operating manual
- See also information on the respective cleaning product

7.3 Recommended Cleaning Agents

- Cleaner combination of DEXDA® Clean & KXpress for possible biofilm removal, disinfection of the UV unit, and descaling (see also ***chapter Spare Parts and Accessories (p.57)***)

For cleaning agents from other manufacturers, we cannot guarantee material compatibility & functionality.

7.4 Recommended Cleaning Interval

- Depending on usage behavior and water quality, 1-4 times annually

  Example 1: When using the freshwater system exclusively „on vacation" and with tap water quality: 1-2 times annually
  Example 2: For long trips and treatment of „surface water" (cascade filtration and a second disinfection stage assumed): 2-4 times annually
  Example 3: For regular use, e.g., in industrial/medical areas, according to the relevant standards/ hygiene standards.

8. DEINSTALLATION/DECOMMISSIONING

Information!

The deinstallation/decommissioning of the UV unit must either be carried out by a specialist company or by a technically skilled person (see also ***chapter Minimum Qualifications for Handling the Product (p.35)***).

8.1 Safety Regulations

Observe the notes in the ***Safety chapter (p.34)*** during deinstallation/decommissioning.

Caution!

- UV-C radiation can cause skin and eye damage.
- Never open the housing of the UV unit.
- Never look into the openings of the water connections when the UV unit is switched on.
- Operate the UV unit only in an undamaged and closed housing condition.

8.2 Execution

- Interrupt the power supply to the UV unit as well as all relevant circuits.
- Ensure that there is no water in the UV unit and in the water-carrying hoses/lines.
- Remove the water lines from the water connections of the UV unit (Figure 22). First remove the safety ring (1). Push back the retaining element with your fingers or using a release aid (e.g., safety ring) and hold it (2). The inserted pipe/hose can now be removed (3).
- Deinstall the electrical connections of the UV unit
- Professionally insulate the open ends of the electrical supply line.
- If necessary, ensure the reconnection of the water-carrying lines.
- Connect the on-board open hose ends with appropriate connectors.
- Plug/turn the fuse of all relevant circuits back in.
- Check the installation for tightness.

8.3 Storage

- To store the UV unit outside its place of use, observe the storage conditions in the ***chapter Operating and Environmental Conditions (p.40)***.

9. DISPOSAL

- Electrical and electronic components must be disposed of in accordance with legal requirements.



Figure 22

10. SPARE PARTS AND ACCESSORIES

10.1 Spare Parts List

Designation	Use	Item no.
Water Connection Set MOBILE	Connection of hoses/water lines to UV unit	UV-8-ASW-1
Electrical Connection Set	Connection cable of the UV unit incl. inline splicing connectors	UV-8-EA-1
Flow Sensor	Signal generator for UV unit	UV-8-DFS

Table 20: Spare Parts List

10.2 Recommended Accessories

Designation	Use/Connection	Item no.
WM Filter	Pre-filtration of water during tank filling (10 µm filter fineness) and reduction of pollutants using activated carbon	WMF-GKAK10
Activated Carbon Filter incl. Filter Housing (Size S) and Stainless Steel Bracket	Removes dirt and pollutants (e.g., pesticides, chlorine, hormones, etc.)	FG05PP-XX-AK (XX ≙ Connection)
Silvernet Flex or Silvertex®	Automatic water preservation (re-contamination protection)	STSN-15 ... STSN-500 or STX-25 ... STX-1000
DEXDA® Plus	Water disinfection (2nd disinfection stage for surface water treatment)	DP120CL DP250CL
DEXDA® Clean	Disinfection cleaner	DC100CD03; DC250CD03; DC1000CD03
KXpress	Descaler for freshwater systems	LC05912; KX1000
Water Connection Adapter 12 mm	Für 12mm Steckschläuche (außentoleriert) wie z.B. John Guest oder UniQuick	WA12JG
Water Connection Adapter 15 mm	For 15 mm push-in hoses (outer tolerated) e.g., Whale System®	WA15WH
Water Connection Set Home (3/8")	Connection of hoses/water lines to UV unit	On request
Power Supply Home (110 - 230 VAC)	Power supply for stationary applications	On request

Table 21: Recommended Accessories

Cher client WM aquatec,

félicitations pour l'achat de votre UV-8 eco. Vous tenez entre vos mains un produit innovant, qui est avant-gardiste et pourtant déjà disponible aujourd'hui.

En cas d'utilisation conforme et d'un système d'eau claire exploité de manière hygiénique globale, nous vous garantissons à tout moment, partout dans le monde, une eau potable hygiéniquement irréprochable. Des conseils pour l'exploitation hygiénique globale de votre système d'eau claire se trouvent également dans ce manuel d'utilisation.

Dans le domaine du traitement mobile de l'eau, nous sommes volontiers votre interlocuteur de confiance et nous vous souhaitons toujours une eau potable hygiéniquement irréprochable et agréable !

Cordialement, les frères Würtemberger et Hannes Runknagel

Stephan Würtemberger
Directeur général

Michael Würtemberger
Directeur général

Hannes Runknagel
Directeur général

Ce manuel d'utilisation est une

Manuel d'utilisation original	☑
Traduction du manuel d'utilisation original	☐

Conservation
Le manuel d'utilisation doit être conservé pour une utilisation ultérieure. Il doit toujours être à portée de main.

Droit d'auteur
© 2025 WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Str. 22, D-73268 Erkenbrechtsweiler
Tous droits réservés.
Reproduction, même partielle, uniquement avec l'autorisation de WM aquatec GmbH & Co. KG
État : Août 2025 **| Édition :** 1

Ce produit est conforme au règlement sur la sécurité générale des produits (UE) 2023/988

Table des matières

1. Informations de base 61

1.1 Contact 61
1.2 Service client et commande d'accessoires ou de pièces de rechange 61
1.3 Informations sur le document 61
1.4 Garantie, limitation de responsabilité 61
1.4.1 Réparations/Dommages 61

2. Sécurité 62

2.1 Indications de base 62
2.2 Interdiction de modifications arbitraires du produit 62
2.3 Explication des symboles et indications 62
2.4 Symboles, avertissements 62
2.4.1 Symboles apposés sur l'installation 63
2.5 Qualifications minimales pour l'utilisation du produit 63
2.6 Utilisation conforme 63
2.7 Risques 64
2.7.1 Réduction des risques en général 64
2.7.2 Réduction des risques dans le système d'eau claire 64
2.7.3 Signaux de signalisation et de perturbation 64

3. Description de l'UV-8 eco 65

3.1 Description générale de l'unité UV 65
3.1.1 Fonction de désinfection UV-C 65
3.1.2 Avantages de l'unité UV 65
3.1.3 Surveillance embarquée intelligente 65
3.2 Aperçu et contenu de la livraison 66
3.3 Données techniques 67
3.3.1 Données d'identification du produit 67
3.3.2 Plaque signalétique 67
3.3.3 Raccordements eau 67
3.3.4 Raccordements électriques 67
3.3.5 Poids et dimensions 68
3.3.6 Données électriques 68
3.3.7 Conditions d'exploitation et ambiantes 68
3.3.8 Espace recommandé pour l'installation de l'unité UV 69
3.4 Éléments de commande et de signalisation 70
3.4.1 Emplacement des éléments de commande et de signalisation 70
3.4.2 LED de signalisation 70

4. Installation et mise en service 71

4.1 Prescriptions de sécurité 71
4.2 Préparations 71
4.3 Installation et mise en service 72
4.3.1 Lieux d'installation 72
4.3.2 Installation du boîtier 73
4.3.3 Raccordement aux conduites d'eau (ex. : Système d'eau claire) 73

4.3.4 Détachement des connecteurs enfichables ... 76
4.3.5 Alimentation électrique ... 77
4.3.6 Raccordements électriques ... 77
4.4 Première mise en service ... 79
4.4.1 Contrôle visuel ... 79

5. Exploitation ... 79

5.1 Prescriptions de sécurité ... 79
5.2 Exigences pour l'« opérateur » de l'unité UV ... 79
5.3 Vérifications avant l'exploitation ... 79
5.4 Mise en marche ... 79
5.5 Contrôle visuel ... 80
5.6 Modes d'exploitation ... 80
5.6.1 Mode veille ... 80
5.6.2 Mode exploitation ... 80
5.6.3 Mode réserve ... 80
5.7 Hivernage ... 80

6. Recherche de pannes et dépannage ... 81

6.1 Prescriptions de sécurité ... 81
6.2 Exigences pour la personne exécutante ... 81
6.3 Messages de signalisation ... 81
6.4 Dépannage ... 82

7. Nettoyage ... 83

7.1 Prescriptions de sécurité ... 83
7.2 Exigences pour la personne exécutante ... 83
7.3 Agents de nettoyage recommandés ... 83
7.4 Intervalle de nettoyage recommandé ... 83

8. Désinstallation/Mise hors service ... 83

8.1 Prescriptions de sécurité ... 83
8.2 Exécution ... 84
8.3 Stockage ... 84

9. Élimination ... 84

10. Pièces de rechange et accessoires ... 85

10.1 Liste des pièces de rechange ... 85
10.2 Accessoires recommandés ... 85

1. INFORMATIONS DE BASE

1.1 Contact

Addresse	WM aquatec GmbH & Co. KG Uracher Straße 22 73268 Erkenbrechtsweiler Allemagne
Téléphone	+49 (0) 7026 / 93 210 90
Email	info@wm-aquatec.fr
Internet	www.wm-aquatec.fr

1.2 Service client et commande d'accessoires ou de pièces de rechange

Données de contact du service client voir ci-dessus. Informations sur la commande d'accessoires ou de pièces de rechange se trouvent dans le ***chapitre Pièces de rechange et accessoires (p. 85)*** ainsi que sur www.wm-aquatec.fr.

1.3 Informations sur le document

Désignation du document : UV-8 eco_Manuel d'utilisation_V01_2025
État : Août 2025
Date de création : 22.08.2025

1.4 Garantie, limitation de responsabilité

Les informations dans ce manuel d'utilisation correspondent à l'état actuel au moment de la publication. Elles ont été soigneusement vérifiées. Néanmoins, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour les erreurs.

Toutes les indications et conseils pour l'utilisation et l'entretien sont donnés en tenant compte de nos expériences et connaissances antérieures au mieux de nos connaissances. Nous assumons la responsabilité des erreurs ou omissions éventuelles en excluant d'autres revendications dans le cadre des obligations de garantie contractuelles du contrat d'achat. Les revendications en dommages et intérêts, quel que soit le fondement juridique de ces revendications, sont exclues.

Il est recommandé, en cas d'incertitudes ou de questions spécifiques sur le montage, la mise en service, l'exploitation, l'entretien, etc. - de recourir au soutien de votre revendeur spécialisé/atelier ou directement à l'entreprise WM aquatec GmbH & Co. KG.

1.4.1 Réparations/Dommages

Les réparations sur le produit doivent être effectuées exclusivement par le fabricant.

- Ne procédez donc à aucune modification ou ajout sur le produit.
- L'ouverture du boîtier annule toute garantie et revendication de garantie.
- En cas de dommages, l'unité UV doit être démontée et envoyée au fabricant.

2. SÉCURITÉ

2.1 Indications de base

Le produit a été soumis à un test de fonctionnement par le fabricant. La conception et l'exécution du produit correspondent à l'état de la technique et aux règles de sécurité reconnues. Tous les indications de sécurité et de danger sur le produit doivent être maintenues en état lisible.

- N'utilisez le produit que s'il est pleinement fonctionnel.
- Assurez-vous avant la mise en marche du produit que personne ne puisse être mis en danger par cela.
- Vérifiez, selon le comportement d'utilisation, à intervalles réguliers le produit pour des dommages visibles extérieurs et sa fonctionnalité.
- Réagissez immédiatement aux perturbations qui affectent la sécurité d'exploitation.

Information !
En cas de questions ouvertes, contactez l'interlocuteur de votre revendeur spécialisé/atelier ou directement l'entreprise WM aquatec GmbH & Co. KG.

2.2 Interdiction de modifications arbitraires du produit

La sécurité du produit peut être compromise par des transformations ou modifications de toute nature.

2.3 Explication des symboles et indications

Si un danger existe lors de l'exploitation ou de l'entretien, cela est indiqué dans ce manuel d'utilisation. Selon le degré de danger, les formulations suivantes sont utilisées :

Avertissement !
Un symbole d'avertissement avec le texte **Avertissement** signifie un danger potentiellement imminent pour la vie et la santé des personnes. Le non-respect de **ces indications peut avoir des conséquences graves pour la santé, jusqu'à des blessures mortelles**.

Attention !
Un symbole d'avertissement avec le texte **Attention** signifie une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect de **ces indications peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels**.

Information !
Sous ce symbole, vous recevez des conseils d'application pour l'utilisation correcte du produit. Ceux-ci vous aident à utiliser de manière optimale les fonctions du produit et à éviter les perturbations.

2.4 Symboles, avertissements

Respectez tous les éléments apposés directement sur le produit

- Indications de sécurité et symboles d'avertissement
- Marquages pour les raccordements et la direction d'écoulement

Maintenez-les en état complètement lisible.

2.4.1 Symboles apposés sur l'installation

Symbole	Explication
	Attention au rayonnement ultraviolet (UV-C)

Tableau 1 : Symboles apposés sur l'installation

2.5 Qualifications minimales pour l'utilisation du produit

Activité	Qualification minimale des personnes
Montage/Mise en service	Personnes habiles manuellement avec expériences d'installations électriques dans le domaine des basses tensions
Exploitation/Nettoyage	Personnes instruites via le manuel d'utilisation
Recherche de pannes et dépannage	Personnes habiles manuellement avec expériences d'installations électriques dans le domaine des basses tensions
Démontage, élimination	Personnes habiles manuellement avec expériences d'installations électriques dans le domaine des basses tensions

Tableau 2 : Qualifications minimales pour l'utilisation du produit

2.6 Utilisation conforme

Le produit est exclusivement destiné à :

- la désinfection ou la décontamination de l'eau claire, exempte de particules en suspension (valeur de turbidité <1 NTU et valeur UVT supérieure à 90%*) au moyen de rayonnement UV-C dans la gamme de longueurs d'onde de 265 ± 5 nm
- l'utilisation mobile, par ex. dans les camping-cars, autobus, bateaux et yachts, véhicules tout-terrain, foodtrucks, etc. - en résumé dans des installations non fixes selon la norme Allemand DIN 2001-2
- l'utilisation stationnaire dans les bâtiments

** La valeur UVT (transmission UV) indique à quel point la lumière UV-C peut pénétrer dans l'eau. Elle est mesurée en pourcentage – 100 % signifie : la lumière passe sans entrave. En cas de faible valeur UVT (par ex. due à la turbidité ou à la couleur), le taux de désinfection d'une désinfection UV-C diminue. Les valeurs UVT optimales sont supérieures à 90 %.*

Toute autre utilisation ou utilisation allant au-delà est considérée comme non conforme et constitue un abus du produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages en résultant ; le risque en est assumé exclusivement par l'opérateur. La sécurité d'exploitation du produit n'est garantie que lors d'une utilisation conforme. En cas d'utilisation non conforme, des dangers peuvent survenir.

2.7 Risques

L'unité UV garantit une désinfection entièrement automatique de l'eau. Cependant, il existe le risque que la performance de décontamination soit moindre si de l'eau trouble ou chargée de particules de saleté doit être désinfectée. De plus, les polluants introduits peuvent influencer l'intensité du rayonnement s'ils se déposent devant la source lumineuse. De même, selon la qualité de l'eau et la température de l'eau, avant l'unité UV (par ex. dans le réservoir d'eau claire ou le système de conduites) ainsi que dans les conduites après l'unité UV, une recontamination de l'eau désinfectée peut survenir.

2.7.1 Réduction des risques en général

L'eau à désinfecter ne doit pas dépasser une valeur de turbidité de 1 NTU. Cela peut être réalisé par une filtration avant l'unité UV. De plus, le système d'eau claire doit être nettoyé à intervalles réguliers. Dans le ***chapitre Nettoyage (p.83),*** vous trouverez les intervalles de nettoyage recommandés.



Figure 1 : Recommandation d'installation dans un système d'eau claire mobile

2.7.2 Réduction des risques dans le système d'eau claire

Comment exclure ces risques est illustré par la figure 1, un exemple pratique de la manière dont un système d'eau claire peut être exploité de manière hygiénique globale. Comme première étape, nous recommandons une préfiltration ❶ (ici: Filtre WM), ainsi qu'une conservation de l'eau (ici: Silvernet Flex) ❷. La conservation s'étend sur l'ensemble du système d'eau claire et réduit une recontamination ou contamination supplémentaire de l'eau pendant le stockage. Ensuite, l'eau passe par l'unité UV et est fraîchement désinfectée lors du prélèvement d'eau ❸. Un nettoyage/désinfection du système au moins annuel complète parfaitement l'exploitation hygiénique (voir aussi ***chapitre Nettoyage (p.83)***).

2.7.2 Signaux de signalisation et de perturbation

L'unité UV émet différents messages optiques et messages de perturbation. Signaux de la LED de signalisation voir ***chapitre Messages de signalisation (p.81)***.

3. DESCRIPTION DE L'UV-8 ECO

3.1 Description générale de l'unité UV

SANS ENTRETIEN | DURABLE | SANS CHIMIE
Que ce soit sur un emplacement ou en camping sauvage - l'UV-8 eco entièrement automatique de WM aquatec prépare votre eau de manière autonome et assure grâce à la technologie innovante UV-C LED une décontamination sûre jusqu'à 99,999% directement lors du prélèvement d'eau - dans le monde entier !

Durable et sans entretien
Les LED utilisées dans le réacteur d'Osram garantissent un fonctionnement économe en énergie - et cela sans changement de lampe. Une fois installée, l'UV-8 steel assure 10.000 heures de prélèvement d'eau et cela avec des cycles de commutation illimités.

Facile à installer partout
Avec un débit de 8 l/min idéal pour les camping-cars, yachts, foodtrucks avec jusqu'à 3 points de prélèvement, mais aussi en utilisation stationnaire par ex. sous l'évier. La solution Plug & Play convainc par des raccordements intelligents, des boîtiers de haute qualité et une surveillance de fonction intégrée.

3.1.1 Fonction de décontamination UV-C

La désinfection de l'eau au moyen de rayonnement UV-C est une technologie de traitement de l'eau utilisée avec succès depuis des décennies, qui est utilisée entre autres dans l'approvisionnement public en eau potable, dans les domaines médicaux et dans l'industrie. L'eau à désinfecter est irradiée avec une lumière UV à ondes courtes dans la gamme de 240 - 290 nanomètres. L'information héréditaire contenue dans l'ADN des micro-organismes absorbe l'énergie du rayonnement UV-C et est détruite. Les micro-organismes, comme par ex. les virus et les bactéries, peuvent être efficacement inactivés au moyen de rayonnement UV-C et empêchés de se multiplier. Ce processus purement physique permet une décontamination de l'eau (jusqu'à 99,999%) - sans produits chimiques de désinfection.

3.1.2 Avantages de l'UV-8 eco

- désinfection de l'eau – 100% sans chimie
- pour tous les véhicules et systèmes de pompes (12/24 VDC)
- débit jusqu'à 8 litres/minute
- unité UV installable indépendamment de la position
- incl. capteur de débit
- surveillance embarquée de fonction, en plus :
  - Affichage optique de statut
- sans compromis – eau hygiéniquement irréprochable dans le monde entier

3.1.3 Surveillance embarquée intelligente

Un fonctionnement sûr de l'unité UV est assuré par la surveillance intégrée du courant et du fonctionnement, la surveillance de la durée de vie et la signalisation (optique).

3.2 Aperçu et contenu de la livraison





Figure 2 : Contenu de la livraison

Pos.	Désignation	Pos.	Désignation
1	UV-8 eco (réacteur UV)	4	Kit de connexion eau **(Carton Nr.1)**
2	Capuchons de protection	5	Kit de connexion électrique **(Carton Nr.2)**
3	Capteur de débit	6	Service-Card

Tableau 3 : Contenu de la livraison

3.3 Données techniques

3.3.1 Données d'identification du produit

Désignation du produit	UV-8 eco
Numéro d'article	UV-8-ECO
Numéro de série	voir plaque signalétique ou Service Card
Date de production	voir plaque signalétique ou Service Card

Tableau 4 : Données d'identification du produit

3.3.2 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve au dos de l'unité de signalisation/message.

3.3.3 Raccordements eau

L'unité UV est destinée au fonctionnement avec les raccordements eau suivants

Désignation	dans le contenu de la livraison
Embout de tuyau enfichable 10 mm	oui
Embout de tuyau enfichable 12 mm	oui
Raccord coudé à queue lisse (90°)	oui
Adaptateur de raccordement eau 12 mm	non
Adaptateur de raccordement eau 15 mm	non
Kit de raccordement eau HOME (3/8")	non

Tableau 5 : Raccordements eau

Des adaptateurs de raccordement compatibles se trouvent dans le ***chapitre Pièces de rechange et accessoires (p.85)***, dans le commerce spécialisé d'accessoires ainsi que sur la page d'accueil du fabricant www.wm-aquatec.fr.

3.3.4 Raccordements électriques

L'unité UV est destinée au fonctionnement avec les raccordements électriques suivants

Désignation	dans le contenu de la livraison
Kit de connexion électrique **(Carton Nr.2)**	oui
Bloc d'alimentation HOME (110 - 230 VAC)	non

Tableau 6 : Raccordements électriques

3.3.5 Poids et dimensions

Poids	0,23 kg
Largeur x Hauteur x Profondeur	96 x 143 x 70 mm
Diamètre trous de fixation	4,5 mm

Tableau 7 : Poids et dimensions



3.3.6 Données électriques

D'autres indications sur l'électricité se trouvent dans le ***chapitre Raccordements électriques (p.77)***

Tension	11-30 VDC
Courant	max. 0,5 A
Consommation de puissance	max. 4 W
Fusible électrique recommandé	1 A

Tableau 8 : Alimentation électrique

3.3.7 Conditions d'exploitation et ambiantes

Températures ambiantes	Min.	Max.
Stockage, Transport	0 °C	+50 °C
Exploitation	0 °C	+35 °C

Tableau 9 : Températures ambiantes

Luftfeuchtigkeit	Min.	Max.
Stockage, Transport	-	80 %
Exploitation	20 %	80 %

Tableau 10 : Humidité de l'air

Température de l'eau	Min.	Max.
Temp. de l'eau	1	+40 °C

Tableau 11 : Températures de l'eau

Durée de vie	Min.	Max.
Mode de fonctionnement	-	10.000 h

Tableau 12 : Durée de vie

Débit	Min.	Max.
Débit volumétrique	0,3 l/min	8 l/min

Tableau 13 : Débit

Performance de décontamination*	Débit	Dose d'irradiation
99,999 %	2 l/min	40 mJ/cm²
99,99 %	5 l/min	16 mJ/cm²
99,9 %	8 l/min	10 mJ/cm²

**Réduction d'E.Coli, mesurée avec valeur de turbidité < 1 NTU et UVT > 98%*

Tableau 14 : Performance de décontamination

Pression d'exploitation	Min.	Max.
Pression d'exploitation	-	6,9 bar

Tableau 15 : Pression d'exploitation

Information !

Respectez les indications de pression sur les plaques signalétiques de la pompe, que la pression dans le système peut être considérablement plus élevée, par ex. en cas de conduites très courtes et rigides. Stockez et exploitez le produit uniquement dans un espace fermé, montez-le si possible sans vibrations, évitez l'accumulation de chaleur et protégez-le de l'humidité.

3.3.8 Espace recommandé pour l'installation de l'unité UV

Pour les travaux d'installation et pour une utilisation ergonomique, l'espace suivant est recommandé pour l'installation :

Installation au mur :
(Capteur de débit à la sortie d'eau du réacteur)
20 x 23 x 15 cm (L x H x P)



Installation au mur :
(Capteur de débit à l'entrée d'eau du réacteur)
25 x 18 x 15 cm (L x H x P)

Figure 3 : Espace recommandé pour l'installation de l'unité UV

3.4 Éléments de commande et de signalisation

3.4.1 Emplacement des éléments de commande et de signalisation

Figure 4 : Emplacement des éléments de commande et de signalisation

Pos.	Désignation
1	LED de signalisation

Tableau 16 : Position des éléments de commande et de signalisation

3.4.2 LED de signalisation

La LED de signalisation est située dans le boîtier carré et laiteux de l'unité de commande, à l'arrière de l'unité UV, et s'allume en bleu et en rouge (voir figure 4). Lorsque la LED est rouge, il faut toujours arrêter le prélèvement d'eau et interpréter le signal optique de la LED à l'aide du manuel d'utilisation. Les significations des signaux optiques correspondants se trouvent dans le ***chapitre des messages de signalisation (p.81).***

4. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Information !
L'installation et la mise en service de l'unité UV doivent être effectuées soit par un atelier spécialisé soit par une personne techniquement compétente (voir aussi ***chapitre Qualifications minimales pour l'utilisation du produit (p.63)***).

4.1 Prescriptions de sécurité

Respectez lors de l'installation et de la mise en service les indications du ***chapitre Sécurité (p.62)***.

UV-C Strahlung

Attention !
- Le rayonnement UV-C peut causer des dommages à la peau et aux yeux.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'unité UV.
- Ne regardez jamais dans les ouvertures des raccordements eau lorsque l'unité UV est allumée.
- N'utilisez l'unité UV que dans l'état non endommagé et fermé du boîtier.
- Faites également attention aux autres personnes et éloignez-les de la zone de danger.

4.2 Préparations

4.2 Préparations

Pour une installation sans problème, nous recommandons les outils ou matériaux de fixation suivants :

- 2 x vis, si nécessaire 2 x chevilles pour la fixation de l'unité UV (selon les propriétés matérielles de la surface de fixation)
- Visseuse sans fil avec embout correspondant, si nécessaire une perceuse ou tournevis
- Mètre ruban et crayon
- Tournevis correspondant
- Outil pour couper le tuyau ou le tube (selon les propriétés matérielles)
- Outil de dénudage (ou couteau) pour le dénudage éventuel du câble de raccordement.
- Multimètre pour la mesure de tension

Assurez-vous avant l'installation que

a. les conduites de raccordement eau sont vides et qu'aucune eau ne peut s'écouler de manière incontrôlée lors de l'installation.
b. les conduites de raccordement eau sont compatibles avec les raccordements eau de l'unité UV.
c. les conduites de raccordement eau sont assez longues pour les raccorder sans tension à l'unité UV – sinon, prolongez-les à l'avance.
d. les câbles de Raccordements électriquess (fils) sur place sont compatibles avec les bornes de connexion incluses dans le contenu de la livraison (section de fil 0,2...4 mm^2) – sinon, procurez-vous à l'avance des connecteurs de raccordement appropriés.
e. les câbles de raccordement côté bord se trouvent spatialement à proximité du raccordement du câble de raccordement de l'unité UV – sinon, prolongez-les à l'avance
f. la pression maximale dans le système de conduites ne dépasse pas la pression d'exploitation max. de l'unité UV (voir aussi ***chapitre Conditions d'exploitation et ambiantes (p.68)***)
g. vous avez un accès libre à l'unité UV même après l'installation.

4.3 Installation & Mise en service

4.3.1 Lieux d'installation



Figure 5 : Lieux d'installation

Avertissement !

L'unité UV et le capteur de débit doivent TOUJOURS être installés dans la même conduite ! Aucun branchement (par exemple, un té, un connecteur en Y, etc.) ne doit JAMAIS être installé entre l'unité UV et le capteur de débit, car cela empêcherait un contrôle correct de l'unité UV !

Information

- La capacité portante de la surface de fixation (mur) doit être adaptée à la charge du produit.
- Assurez-vous que devant/derrière la surface de fixation, aucune autre ligne d'alimentation (électricité, gaz, etc.) ne soit endommagée.
- L'espace nécessaire pour l'unité UV se trouve dans le ***chapitre Données techniques (p.67)***
- Le lieu d'installation doit être sec et propre.
- Les conditions ambiantes pour le stockage & l'exploitation doivent être respectées (voir ***Conditions d'exploitation et ambiantes (p.68)***).
- Pour les travaux nécessaires, un accès suffisant doit être garanti.
- L'espace nécessaire dans l'environnement de l'unité UV pour l'exploitation, le nettoyage & la recherche de pannes doit être pris en compte.
- Le poste de travail doit être suffisamment éclairé.

4.3.2 Installation du boîtier

1. Alignez le réacteur dans la position souhaitée et vissez fermement la vis du support de réacteur. ❶
2. Fixez l'unité UV (figure 6) avec 2 vis adaptées. L'installation peut être réalisée indépendamment de la position. Cependant, une fixation sur un mur vertical avec la sortie d'eau (OUT) orientée vers le bas est recommandée, notamment pour garantir l'écoulement de l'eau lors de la vidange du système (préparation pour l'hiver).
3. Vérifiez la solidité des connexions réalisées.



IMPORTANT : Lors de l'installation, respectez le sens du débit. Un indice approprié se trouve notamment sur les raccords d'eau de l'unité UV (marquages IN et OUT).

Figure 6 : Installation recommandée de l'UV-8 eco sur un mur (raccord d'eau OUT orienté vers le bas)

4.3.3 Raccordement aux conduites d'eau (ex. : Système d'eau claire)

INDICATION : Pour ces étapes de travail, vous avez besoin des pièces du kit de raccordement eau (carton Nr.1).

1. Coupez la conduite d'eau à l'endroit d'installation souhaité conformément à la *figure 7*. Pour les tuyaux flexibles, veillez à effectuer une coupe droite.
2. Enfilez le tuyau provenant de la pompe sur le « raccord à emboîtement » approprié fourni dans l'emballage et fixez-le avec un collier de serrage (*figures 8 et 9a*).
   Remarque : Pour l'utilisation de l'« adaptateur de raccordement d'eau 12 ou 15 mm » avec système à connexion rapide, par exemple UniQuick ou Whale System (non inclus dans la livraison), reportez-vous à la *figure 9b*.
3. Enfilez le tuyau partant de l'unité UV sur le « raccord à emboîtement » approprié fourni dans l'emballage et fixez-le avec un collier de serrage (*figures 8 et 9a*).
   Remarque : Pour l'utilisation de l'« adaptateur de raccordement d'eau 12 ou 15 mm » avec système à connexion rapide, par exemple UniQuick ou Whale System (non inclus dans la livraison), reportez-vous à la *figure 9b*.
4. Retirez les bagues de sécurité du capteur de débit (figure 10). Selon vos préférences d'installation, enfilez le capteur de débit sur le raccord d'eau « IN » ou « OUT » du réacteur (*figures 11a et 11b*). **IMPORTANT :** Respectez le sens du débit indiqué sur le capteur de débit (marqué par une flèche). Connectez ensuite le connecteur coudé fourni dans l'emballage sur le raccord d'eau libre du réacteur (selon l'emplacement du capteur de débit, voir *figure 11c*).
5. Insérez les tuyaux jusqu'à la butée directement dans les raccords d'eau de l'unité UV (*figures 12a et 12b*). Dans tous les cas, sécurisez toutes les connexions à emboîtement avec les « bagues de sécurité » fournies dans l'emballage (*figure 13*).
6. Vérifiez que toutes les connexions sont correctement en place et que l'unité UV est rac cordée sans tension (*figures 14a et 14b*).



Figure 7



Figure 8



Figure 9a



Figure 9b



Figure 10



Figure 11a



Figure 11b



Figure 11c



Figure 12a



Figure 12b



Figure 13



Figure 14a



Figure 14b

4.3.4 Détachement des connecteurs enfichables

S'il est nécessaire de détacher une connexion enfichable, procédez comme suit (figure 13). Enlevez d'abord l'anneau de sécurité (1). Poussez l'élément de retenue avec les doigts ou à l'aide d'une aide au détachement (par ex. anneau de sécurité) vers l'arrière et maintenez-le (2). Le tube/tuyau enfiché peut maintenant être retiré (3).



Figure 15

4.3.5 Alimentation électrique

INDICATION : Pour ces étapes de travail, vous avez besoin des pièces du kit de Raccordements électriques (carton Nr. 2)

Information !

- Sans expériences d'installations électriques dans le domaine des basses tensions, l'installation doit être effectuée par un spécialiste en électricité. (voir aussi ***chapitre Qualifications minimales pour l'utilisation du produit (p.63)***)
- Pour l'exploitation de l'unité UV, un raccordement de tension pour l'alimentation électrique et un câble de raccordement dimensionné suffisamment avec fusible externe est nécessaire.
- Les câbles de raccordement et les câbles doivent être posés de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de trébuchement.
- La tension réseau locale doit correspondre aux données de l'unité UV.
- Les indications sur la sécurisation de l'alimentation doivent être respectées.
- Après le raccordement au réseau, la tension réseau doit être vérifiée.

4.3.6 Raccordements électriques

1. Assurez-vous que les fusibles de tous les circuits concernés ont été retirés.
2. Dénudez les câbles de connexion côté bateau sur 11 mm (*figure 18*).
3. À l'aide du tableau 17, raccordez le câble d'alimentation de l'unité UV à l'alimentation électrique en utilisant les connecteurs fournis (figures 18 et 19).
4. Respectez toujours le schéma de raccordement électrique (alimentation : figures 16, 17, 18 et 19). Assurez-vous que la section des câbles d'alimentation est correctement dimensionnée.
5. Branchez le connecteur du câble d'alimentation dans la prise prévue à cet effet sur l'unité UV (figure 21).
6. Réinsérez/activez le fusible du circuit de l'unité UV et vérifiez la présence de la tension secteur correcte aux bornes de test (figure 20).
7. Retirez le fusible de l'unité UV.



Figure 14 : Plan de Raccordements électriques



Figure 15 : Raccordements électriques

Identification des fils unité UV	Raccordement à
Rouge	Alimentation électrique (11-30 VDC)
Noir	Ligne de masse (0 V)

Tableau 17 : Alimentation électrique



Figure 18



Figure 19



Figure 20



Figure 21

4.4 Première mise en service

Pour la première mise en service de l'unité UV, procédez comme suit ::

1. Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans votre système d'eau.
2. Enfichez/vissez le fusible du circuit de l'unité UV. L'unité UV clignote 1 fois en rouge et s'allume ensuite pendant 2 sec. en bleu. Ensuite, l'unité UV clignote en bleu et signale le mode veille.
3. Ouvrez un ou plusieurs points de prélèvement (armatures).
4. L'unité UV s'allume maintenant en bleu & désinfecte l'eau qui s'écoule (mode exploitation).

4.4.1 Contrôle visuel

Contrôlez tous les raccordements eau sur l'étanchéité pendant au moins 5 minutes :

a. en mode exploitation (écoulement d'eau ; armature ouverte)

et

b. en mode veille (pas d'écoulement d'eau, armature fermée)

5. EXPLOITATION

5.1 Prescriptions de sécurité

Avertissement !
Une unité UV défectueuse sans fonction peut, lors de la consommation d'eau contaminée par des agents pathogènes, avoir des conséquences graves pour la santé, jusqu'à des blessures mortelles.

- N'utilisez l'unité UV que de manière conforme au sens de ce manuel d'utilisation.
- Mettez immédiatement l'unité UV hors service si vous constatez un fonctionnement défectueux ou inefficace.
- Assurez-vous immédiatement d'une désinfection alternative de l'eau en cas d'unité UV défectueuse et n'utilisez pas celle-ci avant que cela ne soit garanti.
- Ne procédez à aucune modification ou ajout sur l'unité UV.

Respectez également les indications dans les ***chapitres Risques (p.64) et Réduction des risques en général (p.68)***.

5.2 Exigences pour l'« opérateur » unité UV

- L'unité UV ne doit être utilisée que par des personnes qui ont lu complètement ce manuel d'utilisation ou qui ont été informées de son contenu et qui ont compris les faits.

5.3 Vérifications avant l'exploitation

- Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau claire ou dans les conduites transportant l'eau.
- Fermez tous les consommateurs (armatures) et assurez-vous qu'aucune eau n'est pompée.

5.4 Mise en marche

Assurez-vous que l'unité UV est alimentée en tension.

5.5 Contrôle visuel

Assurez-vous que l'unité UV se trouve en mode veille et que la LED de signalisation clignote en bleu.

5.6 Modes d'exploitation

5.6.1 Mode veille
Dès que l'alimentation électrique est garantie, l'unité UV se trouve en mode veille. Cela est reconnaissable à la LED de signalisation clignotante en bleu sur la face avant de l'unité UV (voir aussi ***chapitre Messages de signalisation (p.81)***).

5.6.2 Mode exploitation
Si de l'eau est demandée via une armature, l'unité UV s'allume en même temps et désinfecte l'eau qui s'écoule. La LED de signalisation s'allume en bleu.

5.6.3 Mode réserve
100 heures d'exploitation avant d'atteindre la fin de vie du produit, la surveillance de la durée de vie de l'unité UV le signale avec la LED de signalisation. La LED de signalisation clignote alternativement en rouge et en bleu. Après 100 heures supplémentaires, l'unité UV a atteint sa fin de vie et doit être éliminée en conséquence (voir ***chapitre Élimination (p.884)***).

5.7 Hivernage
Assurez-vous en hiver et par températures négatives que l'eau dans l'unité UV ainsi que dans l'ensemble du système d'eau ne gèle pas. Si cela n'est pas garanti, ouvrez pour cela tous les consommateurs d'eau/armatures et laissez la pompe fonctionner jusqu'à ce qu'aucune eau ne sorte plus des armatures. Pour la sécurité, retirez maintenant le tuyau côté entrée d'eau vers l'unité UV, afin que d'éventuels résidus d'eau puissent s'écouler ou ***4.3.4 Détachement des connecteurs enfichables (p.80)***). Posez pour cela une serviette ou un récipient sous l'unité UV.

6. RECHERCHE DE PANNES ET DÉPANNAGE

6.1 Prescriptions de sécurité

Avertissement !
Une unité UV défectueuse sans fonction peut, lors de la consommation d'eau contaminée par des agents pathogènes, avoir des conséquences graves pour la santé, jusqu'à des blessures mortelles.

- N'utilisez l'unité UV que de manière conforme au sens de ce manuel d'utilisation.
- Mettez immédiatement l'unité UV hors service si vous constatez un fonctionnement défectueux ou inefficace.
- Assurez-vous immédiatement d'une désinfection alternative de l'eau en cas d'unité UV défectueuse et n'utilisez pas celle-ci avant que cela ne soit garanti.
- Ne procédez à aucune modification ou ajout sur l'unité UV.

Attention !

- Le rayonnement UV-C peut causer des dommages à la peau et aux yeux.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'unité UV.
- Ne regardez jamais dans les ouvertures des raccordements eau lorsque l'unité UV est allumée.
- N'utilisez l'unité UV que dans l'état non endommagé et fermé du boîtier.
- Faites également attention aux autres personnes et éloignez-les de la zone de danger.

6.2 Exigences pour la personne exécutante

Le dépannage de l'unité UV doit être effectué soit par un atelier spécialisé soit par une personne techniquement compétente (voir aussi ***chapitre Qualifications minimales pour l'utilisation du produit (p.63)***).

6.3 Messages de signalisation

Le *tableau 18* montre les messages de signalisation générés en raison de la surveillance embarquée.

Signal	Intervalle	Signification
LED Bleu	Clignote	Installation prête à l'emploi (mode veille)
LED Bleu	S'allume	Installation désinfecte (mode exploitation)
LED Rouge	S'allume (en mode exploitation & veille)	Erreur de courant interne/Fin de vie
LED Rouge/Bleu	Clignote alternativement	Surveillance de la durée de vie/mode réserve

Tableau 18 : Messages de signalisation

6.4 Dépannage

Pour remédier aux perturbations survenant sur l'unité UV, procédez selon le *tableau 19*.

Perturbation/ Message	Causes possibles	Dépannage
Erreur de courant interne/Fin de vie	Produit défectueux, Fin de vie ou alimentation électrique insuffisante	1. Vérifiez les connexions et l'alimentation électrique (***chapitre Raccordements électriques (p.67)***). 2. Coupez l'alimentation électrique de l'unité UV ou retirez le fusible pendant environ 10 secondes. Lors de la remise sous tension, vérifiez la LED de signalisation. - Si la LED de signalisation s'allume en rouge = durée de vie atteinte ou unité UV défectueuse : démontez l'unité UV, envoyez-la éventuellement au revendeur/fabricant ou éliminez-la.
Surveillance de la durée de vie/ Mode réserve	9900-10000 heures d'exploitation atteintes	1. La LED clignote alternativement en rouge et bleu = Mode réserve.
Aucune fonction/ aucune LED de signalisation	1. Aucune alimentation électrique disponible ou mauvais raccordement 2. Produit défectueux	1. Vérifiez les raccordements électriques (***Chapitre Raccordements électriques (p.67)***) 2. Démontez l'unité UV, envoyez-la éventuellement au revendeur/fabricant ou éliminez-la (***Chapitre Élimination (p.84)***)
Fuite	1. Produit défectueux 2. Conduites d'eau/ raccordements non étanches	1. Démontez l'unité UV, envoyez-la au revendeur/fabricant 2. Vérifiez l'installation des conduites d'eau/raccordements (***Chapitre Installation et mise en service (p.72)***)

Tableau 19 : Dépannage

7. NETTOYAGE

7.1 Prescriptions de sécurité

Avertissement !

Respectez toujours les indications de sécurité et de danger sur les produits chimiques de nettoyage et portez l'équipement de protection correspondant (par ex. lunettes, gants, etc.)

7.2 Exigences pour la personne exécutante

- Personnes instruites qui ont été informées via le manuel d'utilisation
- Voir aussi les indications sur le produit de nettoyage respectif

7.3 Agents de nettoyage recommandés

- Combinaison de nettoyant DEXDA® Clean & KXpress pour l'élimination éventuelle du biofilm, désinfection de l'unité UV et détartrage (voir aussi ***chapitre Pièces de rechange et accessoires (p.85)***)

Pour les agents de nettoyage d'autres fabricants, nous ne pouvons donner aucune garantie concernant la compatibilité des matériaux & la fonctionnalité.

7.4 Intervalle de nettoyage recommandé

- selon le comportement d'utilisation et la qualité de l'eau 1-4 x par an

Ex. 1 : Lors de l'utilisation du système d'eau claire exclusivement « en vacances » et qualité d'eau du robinet remplie : 1-2 x par an

Ex. 2 : Lors de voyages longue durée et traitement d'« eau de surface » (filtration en cascade et une deuxième étape de désinfection supposée) : 2-4 x par an

Ex. 3 : Lors d'une utilisation régulière par ex. dans le domaine industriel/médical, selon les normes/standards d'hygiène pertinents.

8. DÉSINSTALLATION/MISE HORS SERVICE

Information !

La désinstallation/mise hors service de l'unité UV doit être effectuée soit par un atelier spécialisé soit par une personne techniquement compétente (voir aussi ***chapitre Qualifications minimales pour l'utilisation du produit (p.63)***).

8.1 Prescriptions de sécurité

Respectez lors de la désinstallation/mise hors service les indications du ***chapitre Sécurité (p.62)***.

Attention !

- Le rayonnement UV-C peut causer des dommages à la peau et aux yeux.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'unité UV.
- Ne regardez jamais dans les ouvertures des raccordements eau lorsque l'unité UV est allumée.
- N'utilisez l'unité UV que dans l'état non endommagé et fermé du boîtier.
- Faites également attention aux autres personnes et éloignez-les de la zone de danger.

8.2 Exécution

- Interrompez l'alimentation en tension de l'unité UV ainsi que de tous les circuits pertinents.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans l'unité UV et dans les tuyaux/conduites transportant l'eau.
- Retirez les conduites d'eau des raccordements eau de l'unité UV (figure 23). Retirez d'abord l'anneau de sécurité (1). Poussez l'élément de retenue avec les doigts ou à l'aide d'une aide au détachement (par ex. anneau de sécurité) vers l'arrière et maintenez-le (2). Le tube/tuyau enfiché peut maintenant être retiré (3).
- Désinstallez les raccordements électriques de l'unité UV
- Isolez les extrémités ouvertes de la ligne électrique d'alimentation de manière professionnelle.
- Assurez-vous si nécessaire de la reconnexion des conduites transportant l'eau.
- Reliez les extrémités de tuyau ouvertes côté bord avec des pièces de connexion correspondantes.
- Enfichez/vissez à nouveau le fusible de tous les circuits pertinents.
- Vérifiez l'installation sur l'étanchéité.

8.3 Stockage

- Pour stocker l'unité UV en dehors de son lieu d'utilisation, respectez les conditions de stockage dans le ***chapitre Conditions d'exploitation et ambiantes (p.68)***.

9. ÉLIMINATION

- Les composants électriques et électroniques doivent être éliminés selon les prescriptions légales.



Figure 22

10. PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

10.1 Liste des pièces de rechange

Désignation	Utilisation	Numéro d'article
Kit de raccordement eau MOBIL	Raccordement des tuyaux/ conduites d'eau à l'unité UV	UV-8-ASW-2
Kit de Raccordements électriques	Câble de raccordement de l'unité UV incl. connecteurs de raccordment	UV-8-EA-2
Capteur de débit	Émetteur de signal pour l'unité UV)	UV-8-DFS

Tableau 21 : Liste des pièces de rechange

10.2 Accessoires recommandés

Désignation	Utilisation/Raccordement	Numéro d'article
Filtre WM	Préfiltration de l'eau lors du remplissage du réservoir (finesse de filtre 10 µm) et réduction des polluants au moyen de charbon actif	WMF-GKAK10
Filtre à charbon actif incl. boîtier de filtre (taille S) et support en acier inoxydable	Élimine les saletés et polluants (par ex. pesticides, chlore, hormones, etc.)	FG05PP-XX-AK (XX ≙ Raccordment)
Silvernet Flex ou Silvertex®	Conservation automatique de l'eau (protection contre la recontamination)	STSN-15 ... STSN-500 ou STX-25 ... STX-1000
DEXDA® Plus	Désinfection de l'eau (2e étape de désinfection pour le traitement d'eau de surface)	DP120CL DP250CL
DEXDA® Clean	Nettoyant de désinfection	DC100CD03; DC250CD03; DC1000CD03
KXpress	Détartrant système d'eau claire	LC05912; KX1000
Adaptateur de raccordement eau 12 mm	Pour tuyaux enfichables de 12mm (tolérance extérieure) comme par ex. John Guest ou UniQuick	WA12JG
Adaptateur de raccordement eau 15 mm	Pour tuyaux enfichables de 15 mm (tolérance extérieure) comme par ex. Whale System®	WA15WH
Kit de raccordement eau HOME (3/8")	Raccordement des tuyaux/ conduites d'eau à l'unité UV	sur demande
Bloc d'alimentation HOME (110 - 230 VAC)	Alimentation électrique pour applications stationnaires	sur demande

Tableau 20 : Accessoires recommandés

UV-8 eco KLW

MADE IN GERMANY

LIGHT . SPEED . **DISINFECTION**

KURZANLEITUNG

UV-8 eco KLW

QUICK GUIDE

GUIDE RAPIDE

GUÍA RÁPIDA

WM aquatec

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer UV-8 eco KLW

Bei sachgemäßem Gebrauch garantieren wir Ihnen zu jeder Zeit, an jedem Ort der Welt, hygienisch einwandfreies und genießbares Wasser an Bord.

Und so funktioniert's:
Je nach Lieferumfang befindet sich zusätzlich zu Ihrer UV-8 eco KLW auch ein Hygiene-Trio zur Reinigung/ Desinfektion des Frischwassersystems und autom. Wasserkonservierung in diesem Paket.

1. Jährliche Pflege des Frischwassersystems (Hygiene-Trio)
Die Pflege des Frischwassersystems spielt eine wichtige Rolle beim hygienischen Betrieb der Anlage. Mit der jährlichen Reinigung werden Verschmutzungen wie z.B. Kalkablagerungen, Bakterien u. evtl. vorhandener Biofilm entfernt, welche sonst einen guten Nährboden für Bakterien und Krankheitserreger bilden. Im Hygiene-Trio ist alles drin was Sie zur jährlichen Pflege Ihres Frischwassersystems benötigen. Reinigen Sie Ihr Frischwassersystem bitte, bevor Sie in die Saison starten.

2. vollautomatische Wasserkonservierung (Hygiene-Trio)
Die automatische Wasserkonservierung startet dann bereits während der Befüllung des Tanks. Hierfür ist das Silbernetz Flex mit der bewährten Silberionen-Technologie verantwortlich, welches automatisch Silberionen in geringster Konzentration an das Wasser abgibt. Dies geschieht vollautomatisch, wobei sich die notwendige Konzentration über die Sättigung des Wassers regelt. Eine Überdosierung ist quasi ausgeschlossen. Die Technologie der Wasserkonservierung mittels Silberionen gilt als Stand der Technik und unter dem Gesichtspunkt als einzige Möglichkeit Wasser zu konservieren. Dies beschreibt auch die einschlägige Norm DIN EN 15030.

3. vollautom. Filtration & Schadstoffentfernung (UV-8 eco KLW)
Öffnen Sie eine Armatur zur Wasserentnahme, passiert das Wasser als zweite Aufbereitungsstufe den Aktivkohlefilter. Hier werden Schadstoffe sowie geschmackbeeinträchtigende Stoffe an der Aktivkohle gebunden. Hierzu gehören z.B. Pestizide, Medikamentenrückstände, Chlor oder Schwermetalle. Gleichzeitig entfernt der Filter mit seiner Filterfeinheit von 10 µm (0,01 mm) Schmutz- und Schwebeteilchen.

4. vollautom. Wasserdesinfektion mit der UV-C LED Wasserdesinfektionseinheit (UV-8 eco KLW)
Sobald die Armatur zur Wasserentnahme geöffnet wird, schaltet die Wasserpumpe ein. Da die UV-Desinfektionseinheit mittels einem Schnellverbinder mit der Pumpe elektrisch verbunden ist, geht auch diese ohne Zeitverzögerung an und desinfiziert das Wasser im „Durchfluss-Verfahren" mittels der UV-C LED Technologie. Sobald die Armatur wieder geschlossen wird und die Pumpe ausschaltet, geht die UV-Desinfektionseinheit zeitgleich in den „Standbymodus" und wartet auf ihren nächsten Einsatz. Alle wichtigen Informationen zur Installation und Betrieb der UV-Desinfektionseinheit finden Sie in der Betriebsanleitung der UV-8 eco.

INSTALLATION UV-8 ECO KLW:

Installationsort
Bezüglich des Installationsortes lesen Sie bitte ***Kapitel 4.3.1 Installationsorte*** der UV-8 eco Betriebsanleitung. Dieses Kapitel beschreibt auch die Möglichkeiten der Installation Ihrer UV-8 eco KLW.

Wasseranschlüsse
Den Wasserschlauch, kommend von Ihrer Pumpe (IN) am Aktivkohle-Filter, den Wasserschlauch abgehend (OUT) an der UV-Einheit anschließen (Bild 1). Weitere Informationen zur Montage eines Schlauches finden Sie ebenfalls in der Betriebsanleitung der UV-8 eco im ***Kapitel 4.3.3 Anschluss an Wasserleitungen (Bsp.: Frischwassersystem Wohnmobil)***.



Aktivkohlefilter
Bringen Sie den Aktivkohlefilter in das Filtergehäuse ein. Beachten Sie hierbei die Bilder 2 u. 3.





1. Öffnen Sie das Filtergehäuse mit dem beiliegenden Filterschlüssel.

2. Setzen Sie das Filter-Element mittig in den Filtertopf ein.

3. Schließen Sie das Filtergehäuse nun wieder mithilfe des Filterschlüssels.

Elektrischer Anschluss
Im ***Kapitel 4.3.5 Energieversorgung*** der UV-8 eco Betriebsanleitung finden Sie alle Informationen bzgl. des elektrischen Anschlusses.

Inbetriebnahme
Spülen Sie die UV-8 eco KLW vor der ersten Nutzung für mind. 2-3 Minuten durch, bevor Sie das Wasser verwenden. Beachten Sie alle Hinweise in der UV-8 eco Betriebsanleitung im ***Kapitel 4.4 Erstinbetriebnahme***.

Empfohlene Wartungs- u. Wechselintervalle
Silbernetz Flex: 1x jährlich (siehe auch Gebrauchsanweisung Silbernetz Flex)
Reinigung Frischwassersystem: mind. 1x jährlich
(Betriebsanleitung UV-8 eco ***Kapitel 7.4 Empfohlenes Reinigungsintervall***)
Wechsel Aktivkohlefilter: saisonal bzw. alle 6 Monate (siehe auch Beileger Aktivkohlefilter)

Lieferumfang:
- UV-Reaktor, Durchflusssensor u. Vorfilter mit Aktivkohleblock vorinstalliert auf Edelstahl-Wand-Befestigungswinkel
- Anschluss-Set Wasser
- Anschluss-Set Elektrik
- Filterschlüssel
- Service-Card UV-8 eco
- Optional: Hygiene-Trio (entsprechend der gewählten Tankgröße)

Technische Daten UV-8 eco KLW:
Abmessungen (H x B x T): 300 x 177 x 127 mm
Gewicht: 1,3 kg

Empfohlenes Zubehör:
Aktivkohlefilter-Element (Größe S) - Art.Nr.: VF05AK
Hygiene-Trio - Art.Nr.: HGT-40 (Tanks bis 60 L), HGT-80 (Tanks bis 100 L), HGT-120 (Tanks bis 160 L), HGT-320 (Tanks bis 320 L), HGT-500 (Tanks bis 500 L)

Weiteres empfohlenes Zubehör finden Sie auch in der UV-8 eco Betriebsaneitung

Congratulations on purchasing your UV-8 eco KLW

With proper use, we guarantee you healthy and pure perfect drinking water at any time, anywhere in the world.

And this is how it works:
Depending on the scope of delivery, in addition to your UV-8 eco KLW, this package also includes a Hygiene-Trio for cleaning/disinfecting the freshwater system and automatic water preservation.

1. Annual maintenance of the fresh water system (Hygiene-Trio)
The maintenance of the fresh water system plays an important role in ensuring hygienic operation. With the annual cleaning of the system, dirt such as limescale deposits, bacteria and biofilm are removed, which otherwise provide a good breeding ground for bacteria and germs. The Hygiene-Trio contains everything you need for the annual maintenance of the fresh water system. Please clean your fresh water system before starting the season.

2. Fully automatic water conservation (Hygiene-Trio)
Automatic water conservation starts already when the tank is filled. The Silvernet Flex with its proven silver- ion technology is responsible for this, releasing silver ions at the lowest concentration into the water. This is done fully automatically, whereby the necessary concentration is regulated by the saturation of the water. Overdosing is practically impossible. The preservation technology with silver ions is considered to be the only way to preserve water. This is also described in the corresponding European Standard EN 15030.

3. Fully automatic filtration and retention of pollutants (UV-8 eco KLW)
When opening a tap for water withdrawal, the water passes through the activated carbon filter as a second treatment step. Here, pollutants and taste-altering substances are bound to the activated carbon filter. This includes, for example, pesticides, drug residues, chlorine or heavy metals. At the same time, the filter with its fineness of 10 microns (0.01 mm) removes dirt and suspended particles.

4. Fully automatic water dIsinfection with the UV-C LED water disinfection unit (UV-8 eco KLW)
As soon as the tap is opened for water withdrawal, the water pump switches on. Since the UV disinfection unit is electrically connected to the pump by means of a quick connector, it also starts up without delay and disinfects the water in a „flow-through" process using UV-C LED technology. As soon as the tap is closed again and the pump is switched off, the UV disinfection device simultaneously goes into „standby mode" and awaits its next use. All important information on the installation and operation of the UV disinfection unit can be found in the product's operating manual.

INSTALLATION OF THE UV-8 ECO KLW:

Installation locations
Regarding the installation location, please refer to the UV-8 eco operating manual ***Chapter 4.3.1 Installation locations*** also describes the options for installing your UV-8 eco KLW.

Water connections
Please connect the water hose coming from your pump (IN) to the activated carbon filter, and the water hose coming out (OUT) to the UV disinfection device (image 1). Further information on the installation of a hose can also be found in the UV-8 eco operating manual (see Service card) in ***chapter 4.3.3 Connection to the water pipes e.g. installation in the fresh water system (motorhome)***.



Activated carbon filter
Insert the activated carbon filter in the filter housing. Please note the images 2 and 3.





1. Open the filter housing with the supplied filter key.
2. Insert the filter cartridge in the center of the filter bowl.
3. Close the filter housing again using the filter key.

Electrical connection
In ***chapter 4.3.5 Power supply*** of the UV-8 eco operating manual you will find all relevant information regarding the electrical connection.

Commissioning
Before using the water, rinse the UV-8 eco KLW for at least 2-3 minutes. Please observe all instructions in the UV-8 eco operating manual in ***chapter 4.4 Initial commissioning***.

Recommended maintenance and change intervals
Silvernet Flex: once a year (see also the instructions for use Silvernet Flex)
Cleaning the fresh water system: at least once a year (see also the UV-8 eco operating manual, ***chapter 7.4 Recommended cleaning interval***)
Change of activated carbon filter: seasonally or every 6 months (see also sheet of activated carbon filter)

Scope of delivery:
- UV reactor, flow sensor, and pre-filter with activated carbon block, pre-installed on a stainless steel wall mounting bracket.
- Water connection kit
- Electrical connection kit
- Filter wrench
- Service card UV-8 eco
- Optional: Hygiene-Trio (according to the selected tank size)

Technical data:
Dimensions (WxHxL): 300 x 177 x 127 mm
Weight: 1,3 kg

Recommended accessories:
Activated carbon filter element (size S) - Art-No.: VF05AK
Hygiene-Trio - Art-No. HGT-40 (tank sizes up to 60 litres), HGT-80 (tank sizes up to 100 litres), HGT-120 (tank sizes up to 160 litres), HGT-320 (tank sizes up to 320 litres), HGT-500 (tank sizes up to 500 litres).

You can find additional reccommended accessories in the UV-8 eco operating manual.

Félicitations pour l'achat de votre UV-8 eco KLW

À une utilisation appropriée, nous vous garantissons une eau potable parfaitement saine et sûre à bord à tout moment, partout dans le monde.

Et voici comment cela fonctionne :
Selon l'étendue de la livraison, en plus de votre UV-8 eco KLW, ce paquet comprend également le Hygiène-Trio pour le nettoyage/la désinfection du système d'eau claire et la conservation automatique de l'eau.

1. L'entretrien annuel du système d'eau claire (Hygiène-Trio)
L'entretien du système d'eau claire joue un rôle important dans le fonctionnement hygiénique. Avec le nettoyage annuel du système, les impuretés telles les dépôts de calcaire, les bactéries et le biofilm sont éliminés, éléments qui constituent autrement un bon terrain pour les bactéries et germes. L'Hygiène-Trio contient tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien annuel du système d'eau claire. Veuillez nettoyer votre système d'eau claire avant de commencer la saison.

2. Conservation entièrement automatique (Hygiène-Trio)
La conservation automatique de l'eau commence déjà lors du remplissage du réservoir. C'est le Silvernet Flex avec sa technologie éprouvée libérant des ions d'argent à la plus faible concentration dans l'eau. Cela se fait de manière entièrement automatique, la concentration nécessaire étant régulée par la saturation de l'eau. Le surdosage est pratiquement impossible. La technologie de conservation avec des ions d'argent est considérée comme le seul moyen de conserver l'eau. Ceci est également décrit dans la norme correspondante NF EN 15030.

3. Filtration et rétention entièrement automatique des polluants (UV-8 eco KLW)
Lorsque vous ouvrez un robinet pour le prélèvement d'eau, l'eau passe par le filtre à charbon actif comme deuxième étape de traitement. Ici, les polluants et les substances qui altèrent le goût sont liés au charbon actif. Y sont inclus, par exemple, les pesticides, les résidus de médicaments, le chlore ou les métaux lourds. En même temps, le filtre avec sa finesse de 10 µm (0,01 mm) élimine la saleté et les particules en suspension.

4. Désinfection de l'eau entièrement automatique avec le dispositif de désinfection de l'eau par LED UV-C (UV-8 eco KLW)
Dès que le robinet est ouvert pour le prélèvement d'eau, la pompe à eau se met en marche. Comme le dispositif de désinfection UV est reliée électriquement à la pompe par un raccord rapide, elle se met également en marche sans délai et désinfecte l'eau selon un procédé de « flux continu » utilisant la téchnologie des LED UV-C. Dès que le robinet est refermé et que la pompe s'éteint, le dispositif de désinfection UV se met simultanément en « mode veille » et attend sa prochaine utilisation. Toutes les informations importantes pour l'installation et le fonctionnement du dispositif de désinfection UV se trouvent dans les instructions d'utilisation de UV-8 eco.

INSTALLATION DE LA UV-8 ECO KLW :

Lieu d'installation
Concernant le lieu d'installation, veuillez vous référer au instructions d'utilisation de l'UV-8 eco, ***chapitre 4.3.1. Lieu d'installation*** décrivent également les options pour installer votre UV-8 eco KLW.

Raccordements d'eau
Veuillez connecter le tuyau d'eau venant de votre pompe (IN) au filtre à charbon actif et le tuyau d'eau sortant (OUT) au dispositif de désinfection UV (image 1). Vous trouverez également plus d'informations sur l'installation d'un tuyau dans les instructions d'utilisation du UV-8 eco au ***chapitre 4.3.3 Raccordement aux conduites d'eau (par ex. : système d'eau claire dans le camping-car)***.



Filtre à charbon actif
Insérez le filtre à charbon actif dans le boîtier du filtre. Veuillez noter les images 2 et 3.





1. Ouvrez le boîtier filtre à eau avec la clé pour filtre fournie.
2. Placez la cartouche filtrante au milieu du pot de filtre.
3. Refermez le boîtier filtre à eau à l'aide de la clé pour filtre.

Connexion électrique
Au ***chapitre 4.3.5 Alimentation électrique*** du mode d'emploi du UV-8 eco vous trouverez toutes les informations concernant le raccordement électrique.

Mise en service
Avant de l'utiliser l'eau, rincez la solution complète pour l'hygiène de l'eau pendant au moins 2 à 3 minutes. Veuillez respecter toutes les instructions du instructions d'utilisation du UV-8 eco au ***chapitre 4.4 Mise en service initiale***.

Recommended maintenance and change intervals
Silvernet Flex/ Silvertex® : une fois par an (voir également les instructions d'utilisation Silvernet Flex/ Silvertex®)
Nettoyage du système d'eau claire : au moins une fois par an (voir également les instructions d'utilisation du UV-8 eco, ***chapitre 7.4 Intervalle de nettoyage recommandé***)
Changement de filtre à charbon actif : saisonnier ou tous les 6 mois (voir également la fiche du filtre à charbon actif)

Volume de livraison:
- Réacteur UV, capteur de débit et pré-filtre avec bloc de charbon actif, préinstallés sur un support mural en acier inoxydable.
- Kit de raccordement à l'eau
- Kit de raccordement électrique
- Clé de filtre
- Service card UV-8 eco
- En option : Hygiène-Trio (selon la taille du réservoir sélectionnée)

Donnés techniques:

Dimensions (L x H x P) : 300 x 177 x 127 mm
Poids: 1,3 kg

Accessoires recommandés:
Filtre à charbon actif (taille S) - Art-No. : VF05AK
Hygiène-Trio - Numéro d'article : HGT-40 (réservoirs jusqu'á 60 l), HGT-80 (réservoirs jusqu'á 100 l), HGT-120 (réservoirs jusqu'á 160 l),HGT-320 (réservoirs jusqu'á 320 l), HGT-500 (réservoirs jusqu'á 500 l)

Vous trouverez d'autres accessoires recommandés dans les instructions d'utilisation du UV-8 eco.

¡Felicidades por la compra de su UV-8 eco KLW!

on un uso adecuado, le garantizamos agua higiénicamente impecable y potable en todo momento y en cualquier lugar del mundo a bordo.

Y así funciona:
Dependiendo del volumen de suministro, además de su UV-8 eco KLW, este paquete también incluye un trío de higiene para la limpieza/desinfección del sistema de agua potable y la conservación automática del agua.

1. Mantenimiento anual del sistema de agua potable (Trío de higiene)
El mantenimiento del sistema de agua potable desempeña un papel importante en el funcionamiento higiénico del equipo. Con la limpieza anual se eliminan contaminaciones como, por ejemplo, depósitos de cal, bacterias y posibles biofilms, que de lo contrario serían un caldo de cultivo ideal para bacterias y patógenos. El trío de higiene incluye todo lo necesario para el mantenimiento anual de su sistema de agua potable. Por favor, limpie su sistema de agua potable antes de comenzar la temporada.

2. Conservación automática del agua (Trío de higiene)
La conservación automática del agua comienza ya durante el llenado del tanque. Para ello, el Silvernet Flex con la probada tecnología de iones de plata es responsable, liberando automáticamente iones de plata en concentraciones mínimas al agua. Esto ocurre de manera completamente automática, regulando la concentración necesaria según la saturación del agua. Es prácticamente imposible una sobredosificación. La tecnología de conservación del agua mediante iones de plata es considerada el estándar técnico y, desde este punto de vista, la única forma de conservar el agua. Esto también está descrito en la norma pertinente EN 15030.

3. Filtración y eliminación de contaminantes completamente automática (UV-8 eco KLW)
Al abrir un grifo para extraer agua, el agua pasa, como segunda etapa de tratamiento, por el filtro de carbón activado. Aquí, los contaminantes y las sustancias que afectan el sabor se adhieren al carbón activado. Esto incluye, por ejemplo, pesticidas, residuos de medicamentos, cloro o metales pesados. Al mismo tiempo, el filtro, con su finura de 10 µm (0,01 mm), elimina partículas de suciedad y en suspensión.

4. Desinfección automática del agua con la unidad de desinfección UV-C LED (UV-8 eco KLW)
Tan pronto como se abre el grifo para extraer agua, la bomba de agua se enciende. Dado que la unidad de desinfección UV está conectada eléctricamente a la bomba mediante un conector rápido, también se activa sin demora y desinfecta el agua mediante la tecnología UV-C LED en el „método de flujo continuo“. Cuando se cierra el grifo y la bomba se apaga, la unidad de desinfección UV entra simultáneamente en el „modo de espera“ y espera su próximo uso. Toda la información importante sobre la instalación y el funcionamiento de la unidad de desinfección UV se encuentra en el manual de operación de la UV-8 eco.

INSTALACIÓN DE LA UV-8 ECO KLW :

Lugar de instalación
Con respecto al lugar de instalación, consulte el capítulo 4.3.1 Lugares de instalación del manual de operación de la UV-8 eco. Este capítulo también describe las posibilidades de instalación de su UV-8 eco KLW.

Conexiones de agua
Conecte la manguera de agua proveniente de su bomba (IN) al filtro de carbón activado y la manguera de salida (OUT) a la unidad UV (Imagen 1). Puede encontrar más información sobre la instalación de una manguera en el manual de operación de la UV-8 eco en el capítulo 4.3.3 Conexión a las tuberías de agua (por ejemplo, sistema de agua potable para autocaravanas).



Filtro de carbón activado
Coloque el filtro de carbón activado en la carcasa del filtro. Preste atención a las imágenes 2 y 3.





1. Ouvrez le boîtier filtre à eau avec la clé pour filtre fournie.
2. Placez la cartouche filtrante au milieu du pot de filtre.
3. Refermez le boîtier filtre à eau à l'aide de la clé pour filtre.

Conexión eléctrica
En el capítulo 4.3.5 Suministro de energía del manual de operación de la UV-8 eco, encontrará toda la información sobre la conexión eléctrica.

Puesta en marcha
Enjuague la UV-8 eco KLW durante al menos 2-3 minutos antes del primer uso antes de utilizar el agua. Siga todas las instrucciones en el manual de operación de la UV-8 eco en el capítulo 4.4 Puesta en marcha inicial.

Intervalos de mantenimiento y reemplazo recomendados
Silvernet Flex: 1 vez al año (consulte también las instrucciones de uso del Silbernetz Flex)
Limpieza del sistema de agua potable: al menos 1 vez al año
(Manual de operación de la UV-8 eco, capítulo 7.4 Intervalo de limpieza recomendado)
Reemplazo del filtro de carbón activado: estacional o cada 6 meses (consulte también el folleto del filtro de carbón activado)

Volumen de suministro:
- Reactor UV, sensor de flujo y prefiltro con bloque de carbón activado preinstalado en un soporte de pared de acero inoxidable
- Kit de conexión de agua
- Kit de conexión eléctrica
- Llave de filtro
- Tarjeta de servicio UV-8 eco
- Opcional: Trío de higiene (según el tamaño del tanque seleccionado)

Datos técnicos de la UV-8 eco KLW:
Dimensiones (Al x An x Pr): 300 x 177 x 127 mm
Peso: 1,3 kg

Accesorios recomendados:
Elemento de filtro de carbón activado (tamaño S) - Art. N.º: VF05AK
Trío de higiene - Art. N.º: HGT-40 (tanques hasta 60 L), HGT-80 (tanques hasta 100 L), HGT-120 (tanques hasta 160 L), HGT-320 (tanques hasta 320 L), HGT-500 (tanques hasta 500 L)

Puede encontrar más accesorios recomendados en el manual de operación de la UV-8 eco.

Parabéns pela compra da sua solução completa para a higiene da água

Mediante uso adequado, garantimos-lhe água perfeitamente higiénica e agradável a bordo a qualquer hora e em qualquer sítio do mundo. Temos todo o gosto em ser o seu parceiro de confiança na área do tratamento móvel de água e desejamos-lhe uma água potável higienicamente perfeita e agradável em qualquer altura!

E funciona assim:

1. Cuidado anual do sistema de água doce
O cuidado do sistema de água doce desempenha um papel importante no funcionamento higiénico da instalação. Durante a limpeza anual são removidas sujidades, como p. ex. depósitos de calcário, bactérias e eventual biofilme existente, que de outra forma poderiam criar um local fértil para bactérias e agentes patogénicos. No trio de higiene, tudo o que necessita para a sua limpeza anual do sistema de água doce está incluído. Limpe o seu sistema de água doce antes de iniciar a época.

2. Conservação da água totalmente automática
A conservação automática da água é iniciada durante o enchimento do reservatório. Para isto existe o SilberNetz com a tecnologia reconhecida de iões de prata, que liberta automaticamente iões de prata para a água numa concentração reduzida. Isto acontece de forma totalmente automática, enquanto a concentração necessária se regula pela saturação da água. Uma sobredosagem é praticamente impossível. A tecnologia da conservação da água por iões de prata é, de acordo com o nível da técnica e desse ponto de vista, a única possibilidade de conservar a água. A norma relevante EN 15030 também o explica.

3. Filtragem totalmente automática & remoção de poluentes
Se abrir uma válvula para a remoção de água, a água passa o filtro de carvão ativo que é uma segunda fase de preparação. Aqui, os poluentes e as matérias que influenciam o paladar são ligados ao carvão ativo. Desses fazem parte, p. ex., pesticidas, resíduos de medicamentos, cloro ou metais pesados. Ao mesmo, tempo o filtro de 10µm (0,01mm) remove partículas suspensas de sujidade.

4. Desinfeção da água totalmente automática com unidade de desinfeção da água UV-C LED
Assim que a válvula para remoção da água é aberta, liga-se a bomba da água. Como a unidade de desinfeção UV está ligada à bomba através de um conector rápido, também esta se liga de imediato e desinfeta a água com o "processo de fluxo" por meio da tecnologia UV-C LED. Logo que a válvula for novamente fechada e a bomba desligada, a unidade de desinfeção UV entra simultaneamente no "modo stand-by" e aguarda a próxima ativação. Encontra todas as informações importantes para a instalação e operação da unidade de desinfeção UV no âmbito de fornecimento do seu produto.

Instalação:

Local de instalação
Para informações acerca do local de instalação, recorra ao manual de instruções da unidade de desinfeção UV. O capítulo 4.3.1 Locais de instalação também descreve as possibilidades de instalação da sua solução completa de higiene da água.

Ligações de água
Ligar a mangueira de água, que vem da bomba (IN) no filtro de carvão ativo, que vem da mangueira de água (OUT) na unidade UV (imagem 1). Encontra também mais informações referentes à montagem da mangueira no manual de instruções da unidade UV no capítulo 4.3.3 Ligação a tubagens de água (p. ex.: sistema de água doce móvel).



Filtro de carvão ativo
Introduza o filtro de carvão ativo na caixa do filtro. Observe para tal as imagens 2 e 3.





1. abrir a caixa do filtro com a chave do filtro fornecida.

2. introduzir o elemento filtrante no centro da cuba do filtro.

3. voltar a fechar a caixa do filtro com a chave do filtro.

Ligações elétricas
No capítulo 4.3.5 Fonte de alimentação UV-C LED unidade de desinfeção da água do manual de instruções encontra todas as informações referentes à ligação elétrica.

Colocação em funcionamento
Deixe correr a solução completa para higiene da água antes da primeira utilização durante no mín. 2 a 3 minutos, antes de utilizar a água. Observe todos os avisos no manual de instruções da unidade de UV no capítulo 4.4 Primeira colocação em funcionamento.

Intervalos de manutenção e substituição recomendados
Silvertex®/Silvernet: 1 x por ano (ver também manual de instruções)
Limpeza do sistema de água doce: mín. 1 x por ano (ver manual de instruções UV-C LED Unidade de desinfeção da água capítulo 7.4 Intervalo de limpeza recomendado)
Mudança de filtro de carvão ativo: sazonal ou a cada 6 meses (ver também suplemento filtro de carvão ativo)

Âmbito de fornecimento:
- Filtro de carvão ativo incluindo caixa e unidade de desinfeção da água UV-C LED, pré-instalados em suporte de montagem no chão em aço inoxidável.
- Kit de ligação de água
- Kit de ligação elétrica
- Manual de instruções Unidade de desinfeção de água UV-C-LED
- Service-Card da Unidade de desinfeção de água UVC-LED
- Trio de higiene (de acordo com o tamanho do tanque escolhido)

Dados técnicos:
Dimensões (L x A x P): 190 x 250 x 240 mm
Peso: 2,7 kg

Acessórios recomendados:
Elemento de carvão ativo (tamanho S) - Art.Nº: VF05AK
Trio de higiene - Art.Nº: HGT-40 (tanque até 60 L), HGT-80 (tanque até 100 L), HGT-120 (tanque até 160 L), HGT-320 (tanque até 320 L), HGT-500 (tanque até 500 L)
Encontra outros acessórios recomendados também no manual de instruções da unidade de desinfeção da água UV-C LED.

WM aquatec GmbH & Co. KG
Uracher Strasse 22
(Germany/Allemagne/Alemania/Alemanha)
73268 Erkenbrechtsweiler
Tel: +49 (0) 70 26 / 93 210 90
info@wm-aquatec.de
www.wm-aquatec.de

REV17022025